

# 現場説明書





1. 業務番号 6-市町維-14  
及び業務名 市営(大崎地区)住宅消防用設備等点検業務委託
2. 業務場所 大崎市古川諏訪二丁目5番20号ほか
3. 現場説明事項
  - (1) 消防点検業務期間 契約日の翌日 ~ 令和9年 3月31日 ( 日間)までとする。  
但し、消防法第17条3の3、消防法告示等により点検を、おおむね半年間隔の各年2回の計6回の実施とし、完了(報告)については1回目は令和6年9月末、2回目は令和7年3月14日、3回目は令和7年9月末、4回目は令和8年3月13日、5回目は令和8年9月末、6回目は令和9年3月12日までに点検報告書を提出すること
  - (2) 追加業務 消防訓練立会い業務 ※仕様書4-(4)参照  
消防署への報告業務 ※仕様書8-(1)参照
  - (3) 支払い条件 ① 前払金 なし  
② 支払い 各業務完了ごとの、計6回の支払い。  
  
※上記支払いの際に発生する銀行振り込み手数料は、請負者の負担とする。
  - (4) 質疑・回答 ① 質疑 令和6年6月25日(火) 11時までに書面にて提出のこと  
② 回答 令和6年6月26日(水) 11時までにURLページにて回答する  
※担当 : 宮城県住宅供給公社2階 総務課経営戦略班  
TEL 022-261-6163 FAX 022-261-0831  
mail: keiei@miyagi-jk.or.jp
4. その他 詳細は別紙仕様書による

令和6年度

## 消防用設備等点検業務 仕様書

業務番号 6-市町維-14

業務名 市営(大崎地区)住宅消防用設備等点検業務委託

宮城県住宅供給公社 住宅管理部保全課			
保全課長	課長補佐	設備班長	担当
			

# 点検対象住宅一覧表

別表-1

令和6年5月現在

	受託区分		住宅名	号棟	戸数	所在地	次回法定点検消防署 報告年月
1	大崎市	(既存)	古川諏訪住宅	1・2	42	大崎市古川諏訪二丁目5番20号	令和7年3月
2	大崎市	(既存)	古川西荒井住宅	A	32	大崎市古川穂波四丁目10番13号	令和7年3月
3	大崎市	(既存)	古川西館住宅	1・2	48	大崎市古川西館三丁目3番3-101号	令和7年3月
4	大崎市	(既存)	古川駅南住宅	1~4	120	大崎市古川駅南二丁目8番地	令和7年3月
5	大崎市	(既存)	古川諏訪改良住宅	1・2	56	大崎市古川諏訪二丁目2番53号	令和7年3月
6	大崎市	(災害)	古川駅東住宅	1	35	大崎市古川駅東一丁目5番45号	令和7年3月
7	大崎市	(災害)	古川駅前大通住宅	1・集会所	35	大崎市古川駅前大通四丁目3番3号	令和7年3月 ※集会所は毎年
8	大崎市	(災害)	古川七日町住宅	1・集会所	30	大崎市古川七日町8番3号	令和7年3月 ※集会所は毎年
9	大崎市	(災害)	古川十日町住宅	1	20	大崎市古川七日町8番28号	令和7年3月
10	大崎市	(改修)	鹿島台鈴掛住宅	1	35	大崎市鹿島台木間塚字姥ヶ沢56番地	令和7年3月
11	大崎市	(既存)	鹿島台内ノ浦住宅	1~9	36	大崎市鹿島台広長字内ノ浦43番地1	-
12	大崎市	(既存)	大崎市営福芦住宅	1~5	112	大崎市鹿島台木間塚字福芦359番地1	令和7年3月
13	大崎市	(既存)	鹿島台福芦第二住宅	1	3	大崎市鹿島台木間塚字福芦674番地1	-
14	大崎市	(災害)	鹿島台姥ヶ沢集会所	集会所	45	大崎市鹿島台木間塚字姥ヶ沢69番地	毎年3月
15	大崎市	(既存)	大崎市営三本木南谷地住宅	1・2	40	大崎市三本木字新鹿島17番地	令和7年3月
16	大崎市	(既存)	大崎市営三本木混内山住宅	1~11	108	大崎市三本木蟻ヶ袋字混内山1番1号・6号	令和7年3月
17	大崎市	(既存)	大崎市営松山定住促進住宅	1・2	80	大崎市松山金谷字向田71番地1	令和7年3月
18	大崎市	(既存)	大崎市営松山駅前住宅	1~5 集会所	90	大崎市松山金谷字鍋田32	令和7年3月 ※集会所は毎年
19	大崎市	(改築)	鳴子温泉住宅	1・2 集会所	66	大崎市鳴子温泉字末沢52	令和7年3月 ※集会所は毎年
			小計	57棟	1,033(戸)	(内集会所:4棟)	1項及び16項 イは毎年報告

## I. 消防用設備等点検業務の概要

1. 本業務は市営（大崎地区）住宅の消防設備を消防法第17条3の3の規定に基づき保守点検するものである。

2. 対象住宅

別表-1による大崎市営住宅19団地（棟数：56棟、住戸数：1,033戸）

3. 対象消防設備

点検対象の設備名、点検項目、数量、規格等については別表-2～別表-1-1による。

4. 点検報告時期

点検はおおむね6か月の間隔をおいて6回実施するものとし、1回目は令和6年9月末、2回目は令和7年3月14日、3回目は令和7年9月末4回目は令和8年3月13日、5回目は令和8年9月末、6回目は令和9年3月12日までに公社へ点検報告書を提出すること（各1部）

消防点検報告書の6年度総合点検分を令和7年3月末日までに各消防署へ提出、集会所（1項口）分については毎年総合点検分を消防署へ提出すること。また、副本を公社へ1部提出すること。（不備事項がある場合は事前に公社と協議してから消防へ提出すること）

5. 適用

本業務は、消防法関係法令、消防設備等の点検要領（平成14年6月11日付け消防予第172号）、別添の消防用設備等点検業務仕様書に基づき履行すること。

6. 提出書類等

- ①点検業務実施計画書（年間）及び日程表（月間） 各1部
- ②消防設備士又は消防点検資格者一覧表 1部
- ③消防用設備等点検報告書（消防庁告示第3号による報告書） 1部
- ※消防へ報告した副本については、上記③とは別に1部提出すること
- ④点検試験等写真（県土木部写真撮影要領による）及び同電子媒体（CD-R） 各1部
- ⑤不良箇所一覧表・不良箇所写真（県土木部写真撮影要領による）及び同電子媒体（CD-R） 各1部
- ⑥応急措置等報告書及び使用材料明細報告書 各1部
- ⑦消防用設備住戸内点検確認書及び記録報告書 各1部
- ⑧消火器・避難器具点検記録報告書及び同電子媒体（CD-R） 各1部
- ⑨消防設備仕様一覧表（型番、製造年、製造者名）及び同電子媒体（CD-R） 各1部
- ⑩消火薬剤引き取り証明書（消火器製造者発行のもの） 1部
- ⑪消防用設備点検における不在住戸への確認はがき点検記録報告書 1部
- ⑫自火報用住戸内感知器未点検記録報告書 1部

7. 支払い条件

- ①各業務完了ごとの、計6回の支払い。
- ②支払いに要する振り込み手数料は受託者の負担とする。

8. その他

- ①消火器放出試験分の薬剤充填は本業務に含む。
- ②不良箇所補修及び緊急修繕については別途とする。
- ③点検日程等は、事前に、居住者、管理連絡員、自治会長に、ちらしの配布・掲示等により周知すること。
- ④本業務は、宮城県住宅供給公社建設工事執行要領を準用して契約・履行するものとし、疑義が生じた場合は監督員と協議するものとする。

# 消防用設備等点検業務仕様書

- 1 業務名称 市営（大崎地区）住宅消防用設備等点検業務委託
- 2 履行期間 令和6年 月 日 から 令和9年3月31日まで

本業務期間は3年間の複数年契約とするが、当公社が県をはじめ各市町と本業務対象の住宅管理受託料が当該契約期間に中で変更（業務委託期間の短縮・住宅数の増減）になった場合は、それに準じて業務委託料を変更することとする。

## 3 業務の対象

本業務の対象は、本業務の発注者の賃貸住宅（以下「点検対象住宅」という。）内に設置された消防用設備（以下「点検対象物」という。）のうち、別表-1～2に掲げる点検対象物とする。

## 4 業務の内容

本業務の受注者は、本業務の実施が点検対象住宅を保全し、もって居住者の消防防災面における安全性を確保するためのものであることに十分留意して、次に掲げる業務を、本仕様書の定めるところにより実施するものとする。

### (1) 法定点検業務

- イ 点検対象団地の点検対象物について、消防法（昭和23年法律第186号）第17条3の3、消防法施行令（昭和36年政令第37号）、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）その他の関係法令（以下「関係法令」という。）の規定に基づく点検（以下「法定点検」という。）を行う業務
  - ロ 法定点検の結果を整理、集計し、関係法令の規定に基づき記録する業務
  - ハ ロにより記録した法定点検の結果を発注者に提出する業務
  - ニ その他イ、ロ又はハに付随する業務で発注者の指示する業務
- なお、法定点検報告書には連量45kg(坪量52.3g/m<sup>2</sup>)程度の薄口用紙を使用すること。

### (2) 機能維持業務

- イ 法定点検により発見された点検対象物の不良箇所及び著しい損耗、劣化等について、事故等の発生を未然に防止し、又はその被害を最小限に止めるため、代替部品等を用いてその機能を暫定的に復旧する業務、及び実施した当該業務の内容を本業務の発注者に報告する業務。
- ロ 法定点検により発見された点検対象物の不良箇所に関して、その状況を発注者に報告し、その指示により不良原因の調査を行う業務。
- ハ 法定点検により発見された表示灯若しくは誘導灯ランプの球切れ又は非常用押しボタン若しくは消火栓のプロテクター又は消火器の安全ピンの破損等に伴う取替えその他軽微な修繕を行う業務、及び実施した当該業務の内容を発注者に報告する業務。
- ニ イ、ロ、又はハに付随する業務（法定点検により発見された不良箇所についてその場で行う分解清掃、調整及び法定点検により発見された点検対象物に係る保守管理上緊急の保全を要する事項についての発注者への連絡を含む。）その他発注者が指示する点検対象物の機能維持業務。

### (3) 時間外緊急事故対応業務

受注者の業務受託期間内に維持管理担当住宅で時間外、祝祭日及び休日に自火報設備等の非火災報等の設備異状が発生した場合、これに対処する業務。

### (4) 消防訓練立会い業務

消防設備のある集合住宅について、消防訓練の立会い業務。

※消防訓練実施(計画)報告書の作成・提出や入居者との連絡及び周知文の配布等は含まない  
対象：17団地、別途指示

時期：担当者と別途日程を調整

時間：1住宅約1時間程度(土日祝の場合あり)

内容：消火訓練 水消火器を使用した初期消火の訓練

→水消火器を使用し取扱い説明

避難訓練 建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練

→自動火災報知設備の取扱い説明、避難器具の取扱い説明

通報訓練 発災の確認後、建物内に周知し消防機関に通報する訓練

→消防機関への通報方法の指導

※訓練ごとに実施内容は異なります。

## 5 業務の実施等

### (1) 業務担当者の配員

受注者は、本業務の実施担当者（以下「業務担当者」という。）として、法定点検の点検対象区分（第1種消防設備及び第2種消防設備をいう。以下「点検対象区分」という。）に従い、第1種消防設備を担当する者については1人以上、消防2種を担当する者については1人以上、合計2人以上を配員するものとし、資格者証の写しを提出すること。

### (2) 点検班の編成

受注者は、(1)により配員した業務担当者を、原則として同一の点検対象区分を担当する複数の業務担当者からなる点検班に編成し、業務を実施するものとする。

### (3) 点検班の構成の通知等

受注者は、(2)により編成した点検班について、各班を構成する業務担当者の氏名及び資格等を別紙様式1〔点検班員構成表〕により指示者に通知し、その承認を得るものとする。承認を受けた者の異動、資格の喪失等により、受注者が当該者を別の者に変更する等の場合も同様とする。

### (4) 実施計画書の提出

受注者は、業務の実施にあたり、あらかじめ別紙様式2-1〔点検業務実施計画書（年間）〕により年間の業務の実施計画を策定し、発注者に提出するものとする。また、業務実施日の10日前までに別紙様式2-2〔点検業務実施計画書（月間）〕により実施計画を策定し、発注者に提出するものとする。

## (5) 業務の実施時間

受注者は、業務を実施日程表に基づき実施するものとし、その実施時間は原則として発注者の通常勤務日における就業時間内に行うものとする。但し、居住者住戸内に入る点検の場合は、居住者等の都合により土、日曜日に点検することができる。

## (6) 点検工具、備品等の携行

受注者は、業務の実施にあたり、法定点検及び応急措置その他点検対象物の機能維持業務に必要な工具、備品等を常時携行するものとする。

# 6 点検の方法

## (1) 法定点検の実施方法

- イ 受注者は、関係法令の定めるところに従い法定点検業務を行うものとする。  
なお、外部試験器による機能点検をする場合も、機器の目視確認をすること。
- ロ 住戸内点検において、不在等により実施出来ない場合は、再度訪問するものとし、当初を含めて3回実施する。訪問は記録し、住戸内点検を実施した場合は、当該住戸の居住者に参考様式-1 [消防用設備住戸内点検確認書及び記録報告書]により、署名又は捺印をもらうものとする。または、3回目（外部試験器等による機能点検実施の場合は1回目）の訪問時に不在の場合は、居住者に機器状態の確認を行うよう依頼するものとし別添（説明文：住戸内の機器状態の確認方法及び確認はがき）を玄関ポストに投函するものとする（返送料金は居住者に負担させないこと。）。  
この場合は、点検未実施による変更処理は行わないものとする。
- ハ 点検実施後には、前回の点検済証を必ずはがし、別紙-1 [点検済証の貼付対象となる消防用設備等の種類及び表示位置]により、点検済証を貼付するものとする。点検済証は、社名、点検者名、点検年月日及び点検種別（機器点検・総合点検）を記入できるものとし、事前に担当職員に見本（一般社団法人消防設備協会発行）を提出するものとする。
- ニ 返信されたはがき、訪問日時及び居住者の署名捺印は、整理し、担当職員が求められた場合は速やかに提出することとする。

## (2) 機能維持のための調査等業務の実施方法

受注者は、目視、触診、聴診、計測その他の方法により調査等業務を行うものとする。

## (3) 連結送水管の配管等の加圧試験の実施方法

送水口から動力消防ポンプ又はそれと同等の試験を行うことができる機器を用いて送水した後、閉切静水圧を3分間かけて確認する。

- イ 連結送水管の水圧試験を実施する前に、空気圧により漏れがないかを確認する。  
なお、加圧する空気圧は0.196MPaとする。
- ロ 管内空気を排出した後、テスト弁を閉め切ること。
- ハ 閉切り静水圧は、設計送水圧（加圧送水装置を設けた場合は閉切圧力）とする。
- ニ 危険防止及び水損防止のため急激な昇圧を避け、圧力計で確認しながら徐々に加圧する。

水圧による点検は、

第1段階	所定の圧力の3分の1の圧力
第2段階	所定の圧力の2分の1の圧力
第3段階	所定（設計圧力）の圧力により実施する。

ホ 乾式の場合は、次の事項に留意すること。

- a 充水に先立ちテスト弁を除きすべての放水口等が閉止状態にあることを確認する。
- b 寒冷地で凍結のおそれがある場合は、点検終了後、配管内の排水を十分に行う。
- ハ 加圧送水装置を設けている場合の一次側の圧力は、ポンプの設計押込圧力以下とする。

#### (4) 屋内消火栓及び連結送水管のホースの耐圧試験方法

ホースの端末部に充水し、耐圧試験機等により所定の水圧を5分間かけて確認する。

- ア 加圧する前に結合金具等の接続状態が適正であることを十分に確認する。
- イ 空気の残留がないことを確認してから加圧する。
- ウ 所定の水圧は、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（昭和43年自治省令第27号）によりホースの種類に応じて定められた使用圧とすること。  
(ホースに記された圧力。)
- エ 危険防止対策を講じた後、急激な昇圧を避け、圧力計で確認しながら徐々に加圧する。

#### 7 居住者への対応等

受注者は業務担当者が業務を実施するために点検対象団地内へ立ち入る際は、別紙-2〔点検業務における居住者対応〕に掲げる事項を遵守させるものとする。

#### 8 点検結果等の報告等

##### (1) 法定点検業務に関する報告等

受注者は、点検業務終了後4(1)ロにより速やかに発注者に提出するものとする。  
また、各消防署へ住宅分(5項口)については、令和6年度総合点検分を提出し、  
集会所分(1項口)については、毎年総合点検分を報告して複本を公社へ1部提出  
すること。(不備事項がある場合は事前に公社と協議してから消防へ提出すること)

##### (2) 機能維持業務に関する報告等

- イ 受注者は、4(2)イにより措置等した業務について、その都度ただちに別紙様式3〔応急措置等報告書〕により発注者に報告し、その指示を受けるものとする。
- ロ 受注者は、4(2)ロによりとりまとめた業務の結果について、速やかに別紙様式4〔不良箇所内訳調査報告書〕により発注者に報告するものとする。
- ハ 受注者は、法定点検により点検対象物に係る保守管理上緊急の保全を要する事項を発見した場合は、直ちに発注者に連絡するものとする。

#### 9 特定事項に関する業務執行

受注者は、発注者が法定点検業務又は維持管理業務の結果の一部について、点検対象住宅の管理上必要とし、その必要とする報告内容及び期限を指定した場合には、実施計画書にかかわらずこれに協力するものとし、当該期限までに当該業務を完了させ、指示された点検結果その他事項を発注者に報告するものとする。



## 10 廃棄物の処理

受注者は、業務の実施により発生した消火薬剤等の廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令を厳守し、場外搬出のうえ適切に処分すると共に、廃棄物の搬出処分が完了した時は報告書を提出すること。

尚、消火薬剤の処分については原則として消火器製造者に引き取らせることとし、その引取り証明書を提出すること。

## 11 契約終了に伴う業務引継ぎ

契約の終了にあたっては、発注者の指定する新たな業務請負者へ業務引継ぎを実施するものとする。

業務引継ぎの終了後、発注者が必要と認める問い合わせたときは、これに協力するものとする。

## 12 その他

受注者は、本仕様書に疑義を生じた事項については、発注者と協議するものとする。



令和6年6月現在

番号	住宅名	設置 号棟	規格 ABC粉末	分類等	点検 数量	点検項目及び数量				設置 総数	2014 製造	2015 製造	2016 製造	2017 製造	2018 製造	2019 製造	2020 製造	2021 製造	2022 製造	2023 製造	2024 製造			
						機器	ポンピング	放射																
15	三本木 南谷地住宅	1	10型	加圧式	0	0	0	0	0															
			10型	蓄圧式	44	0	0	0	22					3	4	11	1					2	1	
		2	10型	加圧式	0	0	0	0	0															
			10型	蓄圧式	40	0	0	0	20	1			1	1	4	6	4						2	1
		小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0															
小計	10型	蓄圧式	84	81	3	2	42																	
16	松山 定住促進住宅 (既存)	1	10型	加圧式	34	7	0	0	17	7					2	5		3						
			10型	蓄圧式	12	0	0	0	6				1					2				2	1	
		2	10型	加圧式	28	6	0	0	14	6					2	5		1						
			10型	蓄圧式	12	0	0	0	6									2	1				2	1
		小計	10型	加圧式	62	54	8	4	31															
小計	10型	蓄圧式	24	23	1	0	12																	
17	松山 駅前住宅	1	10型	加圧式	8	4	0	0	4	4														
			10型	蓄圧式	10	0	0	0	5										2	2		1		
		2	20型	加圧式	4	0	0	0	2														1	
			10型	加圧式	8	0	0	0	4	3										1				
		3	10型	蓄圧式	10	0	0	0	5											1	2		1	1
			10型	加圧式	8	0	0	0	4	3											1			
		4	10型	蓄圧式	10	0	0	0	5											1	2		1	1
			10型	加圧式	8	0	0	0	4	3														
		5	10型	蓄圧式	10	0	0	0	5															
			20型	加圧式	4	0	0	0	2	2														
		集会所	10型	加圧式	4	0	0	0	2															
			10型	蓄圧式	4	0	0	0	2										2					
		小計	20型	加圧式	8	8	0	0	4															
小計	10型	加圧式	38	33	5	3	19																	
小計	10型	蓄圧式	52	52	0	0	26																	
18	鳴子温泉住宅	1	パッケージ型	加圧式	24	0	0	0	12						12									
			10型	蓄圧式	46	1	0	0	23							22							1	
		2	パッケージ型	加圧式	24	0	0	0	12							12								
			10型	蓄圧式	50	1	0	0	25							24								1
		集会所	10型	蓄圧式	2	0	0	0	1							1								
小計	パッケージ型	加圧式	48	48	0	0	24																	
小計	10型	蓄圧式	98	97	1	0	49																	
19	鹿島台鈴掛住宅	1	10型	蓄圧式	30	0	0	0	15								15							
			10型	蓄圧式	2	0	0	0	1															
		小計	10型	蓄圧式	32	32	0	0	16									1						
合計	(年間)	加圧式	10型	136	119	17	9	68	29	0	0	1	4	27	0	7	0	0	0	0	0	0		
			20型	8	8	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
			4型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		蓄圧式	パッケージ型	48	48	0	0	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			10型	1,166	1,113	53	30	583	193	1	6	24	75	38	56	53	37	58	42					
			20型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
年間集計	[本]	1,358	1,288	70	39	679	224	1	6	25	103	65	56	60	38	58	43							



令和6年6月現在

番号	住宅名	設置 号棟	規格 ABC粉末	分類等	点検 数量	点検項目及び数量				設置 総数	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
						機器	リッパ	リング	放射		製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	
15	三本木 南谷地住宅	1	10型	加圧式	0	0	0	0	0	0													
				蓄圧式	44	0	0	0	22											2	1		
		2	10型	加圧式	0	0	0	0	0														
				蓄圧式	40	0	0	0	20		1	1	4	6	4						2	2	
		小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0														
小計	10型	蓄圧式	84	78	6	3	42																
16	松山 定住促進住宅 (既存)	1	10型	加圧式	20	0	0	0	10														
				蓄圧式	26	0	0	0	13			1								2	8		
		2	10型	加圧式	16	0	0	0	8														
				蓄圧式	24	0	0	0	12													2	7
		小計	10型	加圧式	36	32	4	2	18														
小計	10型	蓄圧式	50	49	1	1	25																
17	松山 駅前住宅	1	10型	加圧式	0	0	0	0	0														
				蓄圧式	18	0	0	0	9									2	2	1	4		
		2	10型	加圧式	4	0	0	0	2														
				蓄圧式	16	0	0	0	8										1	2	1	4	
		3	10型	加圧式	2	0	0	0	1														
				蓄圧式	16	0	0	0	8										1	2	1	4	
		4	10型	加圧式	2	0	0	0	1														
				蓄圧式	16	0	0	0	8										1	2	1	4	
		5	10型	加圧式	4	0	0	0	2														
				蓄圧式	0	0	0	0	0														
		集会所	10型	蓄圧式	18	0	0	0	9									2	2	1	4		
		小計	20型	加圧式	8	8	0	0	4														
		小計	10型	加圧式	6	5	1	1	3														
小計	10型	蓄圧式	84	84	0	0	42																
18	鳴子温泉住宅	1	パッケージ型	加圧式	24	0	0	0	12														
				蓄圧式	46	0	0	0	23														1
		2	パッケージ型	加圧式	24	0	0	0	12														
				蓄圧式	50	0	0	0	25														
		集会所	10型	蓄圧式	2	0	0	0	1														
小計	パッケージ型	加圧式	48	48	0	0	24																
小計	10型	蓄圧式	98	88	10	5	49																
19	鹿島台鈴掛住宅	1	10型	蓄圧式	30	0	0	0	15														
				プロパホン 型	2	0	0	0	1														
		小計	10型	蓄圧式	32	32	0	0	16														
合計	(年間)	加圧式	10型	78	69	9	5	39	0	0	1	4	27	0	7	0	0	0	0	0	0		
			20型	8	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0		
			4型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		蓄圧式	パッケージ型	48	48	0	0	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			10型	1,224	1,191	33	20	612	1	6	24	75	38	56	53	37	58	264	0	0	0		
			20型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
年間集計	[本]	1,358	1,316	42	25	679	1	6	25	103	65	56	60	38	58	267	0	0					



令和6年6月現在

番号	住宅名	設置 号棟	規格 ABC粉末	分類等	点検 数量	点検項目及び数量			設置 総数	2016 製造	2017 製造	2018 製造	2019 製造	2020 製造	2021 製造	2022 製造	2023 製造	2024 製造	2025 製造	2026 製造				
						機器	ツアリング	放射																
15	三本木 南谷地住宅	1	10型	加圧式	0	0	0	0	0															
				蓄圧式	44	0	0	0	22		3	4	11	1					2	1				
		2	10型	加圧式	0	0	0	0	0															
				蓄圧式	40	0	0	0	20	1	1	4	6	4					2	2				
		小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0															
小計	10型	蓄圧式	84	77	7	4	42																	
16	松山 定住促進住宅 (既存)	1	10型	加圧式	20	0	0	0	10															
				蓄圧式	26	0	0	0	13		1		5		3				2	8				
		2	10型	加圧式	16	0	0	0	8															
				蓄圧式	24	0	0	0	12															
		小計	10型	加圧式	36	32	4	2	18															
小計	10型	蓄圧式	50	49	1	1	25																	
17	松山 駅前住宅	1	10型	加圧式	0	0	0	0	0															
				蓄圧式	18	0	0	0	9								2	2	1	4				
		2	10型	加圧式	4	0	0	0	2															
				蓄圧式	2	0	0	0	1									1						
		3	10型	加圧式	16	0	0	0	8									1	2	1	4			
				蓄圧式	2	0	0	0	1										1					
		4	10型	加圧式	16	0	0	0	8										1	2	1	4		
				蓄圧式	2	0	0	0	1															
		5	10型	加圧式	4	0	0	0	2															
				蓄圧式	0	0	0	0	0															
		集会所	10型	蓄圧式	18	0	0	0	9									2	2	1	4			
		集会所	10型	蓄圧式	4	0	0	0	2									2						
		小計	20型	加圧式	8	8	0	0	4															
		小計	10型	加圧式	6	5	1	1	3															
		小計	10型	蓄圧式	84	84	0	0	42															
18	鳴子温泉住宅	1	パッケージ型	加圧式	24	0	0	0	12				12											
				蓄圧式	46	0	0	0	23														1	
		2	パッケージ型	加圧式	24	0	0	0	12					12										
				蓄圧式	50	0	0	0	25					24										1
		集会所	10型	蓄圧式	2	0	0	0	1					1										
小計	パッケージ型	加圧式	48	48	0	0	24																	
小計	10型	蓄圧式	98	88	10	5	49																	
19	鹿島台鈴掛住宅	1	10型	蓄圧式	30	0	0	0	15															
				プロパハン	2	0	0	0	1															
		小計	10型	蓄圧式	32	32	0	0	16															
合計		(年間)	加圧式	10型	78	69	9	5	39	0	1	4	27	0	7	0	0	0	0	0	0	0		
				20型	8	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	
				4型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			蓄圧式	パッケージ型	48	48	0	0	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10型	1,224	1,184	40	25	612	6	24	75	38	56	53	37	58	264	1	0	0	0	0	
				20型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
年間集計	[本]	1,358	1,309	49	30	679	6	25	103	65	56	60	38	58	267	1	0	0	0	0				

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具 別表-2 参照	住戸用自動火災報知設備							[感知器]									
							点検 受信機 (外部試験器等による機能 点検)	一面あたりの回線数(実装) 一面あたりの回線数(全体)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器					
	大崎市営				適用	3 G P型			2 P 型 表示 灯		(外部試験器等による 機能点検)						(外部試験器等による機能点検)						
1	古川諏訪住宅1号棟 古川諏訪住宅2号棟	2	42	RC造2F	1																		
2	古川西荒井住宅A棟	1	32	RC造4F	1		32				32	32	32	96	32								
3	古川西館住宅1号棟 古川西館住宅2号棟	2	48	RC造4F	1																		
4	古川駅南住宅1号棟 古川駅南住宅2号棟 古川駅南住宅3号棟 古川駅南住宅4号棟	4	120	RC造5F	1																		
5	古川諏訪改良住宅1号棟 古川諏訪改良住宅2号棟	2	56	RC造4F	1	消火器点検 のみ																	
6	古川駅東住宅	1	35	RC一部S造 4F	1		35				35	35	35	190	47								
7	古川駅前大通住宅 古川駅前大通住宅集会所	2	35	RC一部S造 6F	1		35				35	35	35	76	35								
8	古川七日町住宅 古川駅七日町住宅集会所	2	30	RC一部S造 5F	1		30				30	30	30	93	30								
9	古川十日町住宅	1	20	RC造7F	1		20				20	20	20	119	37								
10	鹿島台内之浦住宅	9	36		1	消火器点検 のみ																	
11	鹿島台福戸1号棟住宅 鹿島台福戸2号棟住宅 鹿島台福戸3号棟住宅 鹿島台福戸4号棟住宅 鹿島台福戸5号棟住宅	5	112	RC造4F	1																		
12	鹿島台福戸第二住宅	1	3		1	消火器点検 のみ																	
13	鹿島台姥ヶ沢住宅集会所	1	45		1																		
14	三本木混内山住宅1号棟 三本木混内山住宅2号棟 三本木混内山住宅3号棟 三本木混内山住宅4号棟 三本木混内山住宅5号棟 三本木混内山住宅6号棟 三本木混内山住宅7号棟 三本木混内山住宅8号棟 三本木混内山住宅9号棟 三本木混内山住宅10号棟 三本木混内山住宅11号棟(シルバー)	11	108	RC造3F	1																		
15	三本木南谷地住宅1号棟 三本木南谷地住宅2号棟	2	40	RC造5F	1																		
16	松山定住促進住宅1号棟 松山定住促進住宅2号棟	2	80	RC造5F	1	消火器点検 のみ																	
17	松山駅前住宅1号棟 松山駅前住宅2号棟 松山駅前住宅3号棟 松山駅前住宅4号棟 松山駅前住宅5号棟 松山駅前住宅 集会所	6	90	RC造3F	1																		
19	鳴子温泉住宅1号棟 鳴子温泉住宅2号棟 鳴子温泉住宅 集会所	3	66	RC造3F	1		33				33	33	33	105	33								
20	鹿島台鈴掛住宅	1	35	RC造5F	1		35				35	35	35	105	35								
	合計	58	1,033		19		254	0	0	0	0	0	255	254	254	895	284	0	0	0	0	0	0



NO.	団地名・集会所名	共同住宅用自動火災報知設備												[ 感知器 ]					屋内消火栓設備				非常警報設備	
		受信機		一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(実装)	発信機	表示灯	音響装置	中継器	方・ス漏れ検知器・検知区域警報装置・表示灯	電源装置(常用・非常用・予備)	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器	(加圧給水装置・呼水装置・放水試験(総合点検))	消火栓	制御盤	ホース耐圧試験	操作部(電源部)	起動装置・音響装置・表示灯	
		P型1級	P型2級																					2P級1・
大崎市営																								
1	古川諏訪住宅1号棟		1	5	4	2	2	6		1	80	72		2										
	古川諏訪住宅2号棟	1		10	10	4		12		1	132	113		6										
2	古川西荒井住宅A棟		1	5	5	8	8	8		1	1			3										
3	古川西館住宅1号棟																							
	古川西館住宅2号棟																							
4	古川駅南住宅1号棟																							
	古川駅南住宅2号棟																							
	古川駅南住宅3号棟																							
	古川駅南住宅4号棟																							
5	古川諏訪改良住宅1号棟																							
	古川諏訪改良住宅2号棟																							
6	古川駅東住宅	1		20	19	12	12	12		1	10	1		3			1	12	1	24				
7	古川駅前大通住宅	1		30	21			6		1	8	1		1										
	古川駅前大通住宅集会所																					1	1	
8	古川七日町住宅	1		10	7	5	5	5		1	31	3		2										
	古川駅七日町住宅集会所																					1	1	
9	古川十日町住宅	1		10	8	7	7	7		1	4			2										
10	鹿島台内之浦住宅																							
11	鹿島台福戸1号棟住宅																							
	鹿島台福戸2号棟住宅																							
	鹿島台福戸3号棟住宅																							
	鹿島台福戸4号棟住宅																							
	鹿島台福戸5号棟住宅																							
12	鹿島台福戸第二住宅																							
13	鹿島台姥ヶ沢住宅集会所																							
14	三本木混内山住宅1号棟	1		15	15																			
	三本木混内山住宅2号棟	1		10	10																			
	三本木混内山住宅3号棟																							
	三本木混内山住宅4号棟																							
	三本木混内山住宅5号棟																							
	三本木混内山住宅6号棟	1		15	15	43	43	100		8	384	489		20										
	三本木混内山住宅7号棟	1		10	10																			
	三本木混内山住宅8号棟	1		10	10																			
	三本木混内山住宅9号棟	1		10	10																			
	三本木混内山住宅10号棟	1		10	10																			
	三本木混内山住宅11号棟(シルバー)	1		10	10																			
15	三本木南谷地住宅1号棟																							
	三本木南谷地住宅2号棟																							
16	松山定住促進住宅1号棟																							
	松山定住促進住宅2号棟																							
17	松山駅前住宅1号棟																							
	松山駅前住宅2号棟																							
	松山駅前住宅3号棟																							
	松山駅前住宅4号棟																							
	松山駅前住宅5号棟																							
	松山駅前住宅 集会所																					1	1	
19	鳴子温泉住宅1号棟	1		40	19	7	7	17			4			20										
	鳴子温泉住宅2号棟	1		40	19	7	7	17			4			20										
	鳴子温泉住宅 集会所																							
20	鹿島台鈴樹住宅	1		20	12	10	10	20			6			9										
合計		16	2	280	214	105	101	210	0	35	15	664	679	0	88	0	1	12	1	24	6	12		

NO.	団地名・集会所名	誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管		防火戸				訓練	報告	備考	管理開始
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口	運動操作盤	防火厚(片)	熱感知器	光電式スポット型(煙)	消防訓練立会い	消防への点検報告書提出		
大崎市営																		
1	古川諏訪住宅1号棟		5															既存
	古川諏訪住宅2号棟		17								1	2	2	1	1			既存
2	古川西荒井住宅A棟		22													1	1	既存
3	古川西館住宅1号棟				2	2	2									1	1	既存
	古川西館住宅2号棟				2	2	2											
4	古川駅南住宅1号棟				2	2	2	2										既存
	古川駅南住宅2号棟				2	2	2	2								1	1	
	古川駅南住宅3号棟				2	2	2	2										
	古川駅南住宅4号棟				2	2	2	2										
5	古川諏訪改良住宅1号棟															1	1	既存
	古川諏訪改良住宅2号棟																	
6	古川駅東住宅		13		2	2	2				1	4	3	1	1	1	1	災害
7	古川駅前大通住宅										1	6	6	6	1	1	1	災害
	古川駅前大通住宅集会所		1															
8	古川七日町住宅		13													1	1	災害
	古川駅七日町住宅集会所		2															
9	古川十日町住宅		15						2	5						1	1	災害
10	鹿島台内之浦住宅																	既存
11	鹿島台福戸1号棟住宅															1	1	既存
	鹿島台福戸2号棟住宅																	
	鹿島台福戸3号棟住宅																	
	鹿島台福戸4号棟住宅				2	2	2											
	鹿島台福戸5号棟住宅				2	2	2											
12	鹿島台福戸第二住宅																	既存
13	鹿島台姥ヶ沢住宅集会所		1													1	1	災害
14	三本木混内山住宅1号棟																	
	三本木混内山住宅2号棟																	
	三本木混内山住宅3号棟																	
	三本木混内山住宅4号棟																	
	三本木混内山住宅5号棟																	
	三本木混内山住宅6号棟				21	21										1	1	既存
	三本木混内山住宅7号棟																	
	三本木混内山住宅8号棟																	
	三本木混内山住宅9号棟																	
	三本木混内山住宅10号棟																	
	三本木混内山住宅11号棟(シルバー)		8								1	7	6					
15	三本木南谷地住宅1号棟				4	4										1	1	既存
	三本木南谷地住宅2号棟				4	4												
16	松山定住促進住宅1号棟															1	1	既存
	松山定住促進住宅2号棟																	
17	松山駅前住宅1号棟																	
	松山駅前住宅2号棟																	
	松山駅前住宅3号棟				26	26										1	1	既存
	松山駅前住宅4号棟																	
	松山駅前住宅5号棟																	
	松山駅前住宅 集会所		1															
19	鳴子温泉住宅1号棟		29									15	10					建替
	鳴子温泉住宅2号棟		29									15	10	1	1			
	鳴子温泉住宅 集会所		2															
20	鹿島台節樹住宅		36									10	5	1	1			建替
	合計		194	0	73	73	18	8	0	2	5	0	4	61	9	42	17	17

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具		住戸用自動火災報知設備							[感知器]											
						別表-2 参照	点検 (受信機・外部試験器等による機能点検)	受信機 (外部試験器等による機能点検)	一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	備償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器						
	大崎市営				通用		3 G 級 P 型			2 P 級	表示 灯	(外部試験器等による機能点検)									(外部試験器等による機能点検)					
1	古川諏訪住宅1号棟 古川諏訪住宅2号棟	2	42	RC造2F RC造2F	1																					
2	古川西荒井住宅A棟	1	32	RC造4F	1		32					32	32	32	96	32										
3	古川西館住宅1号棟 古川西館住宅2号棟	2	48	RC造4F RC造4F	1																					
4	古川駅南住宅1号棟 古川駅南住宅2号棟 古川駅南住宅3号棟 古川駅南住宅4号棟	4	120	RC造5F RC造5F RC造5F RC造5F	1																					
5	古川諏訪改良住宅1号棟 古川諏訪改良住宅2号棟	2	56	RC造4F RC造4F	1	消火器点検 のみ																				
6	古川駅東住宅	1	35	RC一部S造 4F	1		35					35	35	35	190	47										
7	古川駅前大通住宅 古川駅前大通住宅集会所	2	35	RC一部S造 6F	1		35					35	35	35	76	35										
8	古川七日町住宅 古川駅七日町住宅集会所	2	30	RC一部S造 5F	1		30					30	30	30	93	30										
9	古川十日町住宅	1	20	RC造7F	1		20					20	20	20	119	37										
10	鹿島台内之浦住宅	9	36		1	消火器点検 のみ																				
11	鹿島台福声1号棟住宅 鹿島台福声2号棟住宅 鹿島台福声3号棟住宅 鹿島台福声4号棟住宅 鹿島台福声5号棟住宅	5	112	RC造4F RC造4F RC造4F RC造4F RC造4F	1																					
12	鹿島台福声第二住宅	1	3		1	消火器点検 のみ																				
13	鹿島台埴ヶ沢住宅集会所	1	45		1																					
14	三本木混内山住宅1号棟 三本木混内山住宅2号棟 三本木混内山住宅3号棟 三本木混内山住宅4号棟 三本木混内山住宅5号棟 三本木混内山住宅6号棟 三本木混内山住宅7号棟 三本木混内山住宅8号棟 三本木混内山住宅9号棟 三本木混内山住宅10号棟 三本木混内山住宅11号棟(シルバー)	11	108	RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F	1																					
15	三本木南谷地住宅1号棟 三本木南谷地住宅2号棟	2	40	RC造5F RC造5F	1																					
16	松山定住促進住宅1号棟 松山定住促進住宅2号棟	2	80	RC造5F RC造5F	1	消火器点検 のみ																				
17	松山駅前住宅1号棟 松山駅前住宅2号棟 松山駅前住宅3号棟 松山駅前住宅4号棟 松山駅前住宅5号棟 松山駅前住宅 集会所	6	90	RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F 木造1F	1																					
19	鳴子温泉住宅1号棟 鳴子温泉住宅2号棟 鳴子温泉住宅 集会所	3	66	RC造3F RC造3F 木造1F	1		33					33	33	33	105	33										
20	鹿島台鈴掛住宅	1	35	RC造5F	1		35					35	35	35	105	35										
	合計	58	1,033		19		254	0	0	0	0	255	254	254	895	284	0	0	0	0	0					

NO.	団地名・集会所名	共同住宅用自動火災報知設備										〔感知器〕					屋内消火栓設備			非常警報設備				
		受信機		一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(実装)	発信機	表示灯	音響装置	中継器	ガス漏れ検知器・検知区域警報装置・表示灯	電源装置(常用・非常用・予備)	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器	(加圧給水装置・呼水装置・水源)	消火栓	制御盤	ホース耐圧試験	操作部(電源部)	起動装置・音響装置・表示灯	
		P型1級	P型2級																					
<b>大崎市営</b>																								
1	古川諏訪住宅1号棟		1	5	4	2	2	6		1	80	72	2											
	古川諏訪住宅2号棟	1		10	10	4		12		1	132	113	6											
2	古川西荒井住宅A棟		1	5	5	8	8	8		1	1		3											
3	古川西館住宅1号棟																							
	古川西館住宅2号棟																							
4	古川駅南住宅1号棟																							
	古川駅南住宅2号棟																							
	古川駅南住宅3号棟																							
	古川駅南住宅4号棟																							
5	古川諏訪改良住宅1号棟																							
	古川諏訪改良住宅2号棟																							
6	古川駅東住宅	1		20	19	12	12	12		1	10	1	3			1	12	1						
7	古川駅前大通住宅	1		30	21			6		35	1	8	1	1										
	古川駅前大通住宅集会所																					1	1	
8	古川七日町住宅	1		10	7	5	5	5		1	31	3	2											
	古川駅七日町住宅集会所																					1	1	
9	古川十日町住宅	1		10	8	7	7	7		1	4		2											
10	鹿島台内之浦住宅																							
11	鹿島台福声1号棟住宅																							
	鹿島台福声2号棟住宅																							
	鹿島台福声3号棟住宅																							
	鹿島台福声4号棟住宅																							
	鹿島台福声5号棟住宅																							
	鹿島台福声第二住宅																							
12	鹿島台姥ヶ沢住宅集会所																							
13	三本木混内山住宅1号棟	1		15	15																			
	三本木混内山住宅2号棟	1		10	10																			
	三本木混内山住宅3号棟																						1	3
	三本木混内山住宅4号棟																						1	3
	三本木混内山住宅5号棟																						1	3
14	三本木混内山住宅6号棟	1		15	15	43	43	100		8	384	489	20											
	三本木混内山住宅7号棟	1		10	10																			
	三本木混内山住宅8号棟	1		10	10																			
	三本木混内山住宅9号棟	1		10	10																			
	三本木混内山住宅10号棟	1		10	10																			
	三本木混内山住宅11号棟(シルバー)	1		10	10																			
15	三本木南谷地住宅1号棟																							
	三本木南谷地住宅2号棟																							
16	松山定住促進住宅1号棟																							
	松山定住促進住宅2号棟																							
17	松山駅前住宅1号棟																							
	松山駅前住宅2号棟																							
	松山駅前住宅3号棟																							
	松山駅前住宅4号棟																							
	松山駅前住宅5号棟																							
	松山駅前住宅 集会所																						1	1
19	鳴子温泉住宅1号棟	1		40	19	7	7	17			4		20											
	鳴子温泉住宅2号棟	1		40	19	7	7	17			4		20											
	鳴子温泉住宅 集会所																							
20	鹿島台鈴樹住宅	1		20	12	10	10	20			6		9											
	合計	16	2	280	214	105	101	210	0	35	15	664	679	0	88	0	0	1	12	1	0	6	12	

NO.	団地名・集会所名	誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管			防火戸				訓練	報告	備考	管理開始
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口		運動操作盤	防火扉(片)	熱感知器	光電式スポット型(煙)	消防訓練立会い	消防への点検報告書提出		
大崎市営																			
1	古川諏訪住宅1号棟	5										1	2		2		1		既存
	古川諏訪住宅2号棟	17											2		2				
2	古川西荒井住宅A棟	22															1		既存
3	古川西館住宅1号棟			2	2	2											1		既存
	古川西館住宅2号棟			2	2	2													
4	古川駅南住宅1号棟			2	2	2	2										1		既存
	古川駅南住宅2号棟			2	2	2	2												
	古川駅南住宅3号棟			2	2	2	2												
	古川駅南住宅4号棟			2	2	2	2												
5	古川諏訪改良住宅1号棟																1		既存
	古川諏訪改良住宅2号棟																		
6	古川駅東住宅	13		2	2	2						1	4	3	1		1		災害
7	古川駅前大通住宅											1	6	6	6		1	1	災害
	古川駅前大通住宅集会所	1																	
8	古川七日町住宅	13															1	1	災害
	古川駅七日町住宅集会所	2																	
9	古川十日町住宅	15							2	5							1		災害
10	鹿島台内之浦住宅																		既存
11	鹿島台福声1号棟住宅																1		既存
	鹿島台福声2号棟住宅																		
	鹿島台福声3号棟住宅																		
	鹿島台福声4号棟住宅			2	2	2													
	鹿島台福声5号棟住宅			2	2	2													
12	鹿島台福声第二住宅																		既存
13	鹿島台姥ヶ沢住宅集会所	1															1	1	災害
14	三本木混内山住宅1号棟																		
	三本木混内山住宅2号棟																		
	三本木混内山住宅3号棟																		
	三本木混内山住宅4号棟																		
	三本木混内山住宅5号棟																		
	三本木混内山住宅6号棟			21	21												1		既存
	三本木混内山住宅7号棟																		
	三本木混内山住宅8号棟																		
	三本木混内山住宅9号棟																		
	三本木混内山住宅10号棟																		
	三本木混内山住宅11号棟(シルバー)	8										1	7		6				
15	三本木南谷地住宅1号棟			4	4												1		既存
	三本木南谷地住宅2号棟			4	4														
16	松山定住促進住宅1号棟																1		既存
	松山定住促進住宅2号棟																		
17	松山駅前住宅1号棟																		
	松山駅前住宅2号棟																		
	松山駅前住宅3号棟																		
	松山駅前住宅4号棟			26	26												1		既存
	松山駅前住宅5号棟																		
	松山駅前住宅 集会所	1																1	
19	鳴子温泉住宅1号棟	29											15		10		1		建替
	鳴子温泉住宅2号棟	29											15		10				
	鳴子温泉住宅 集会所	2																1	
20	鹿島台鈴掛住宅	36											10		5		1	1	建替
	合計	194	0	73	73	18	8	0	2	5	0	4	61	9	42	17	6		

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消防用設備等設置数量															
						消火器具	住戸用自動火災報知設備					[ 感知器 ]									
別表-2参照						点検機 (外部試験器等による機能点検)	受信機 (外部試験器等による機能点検)	一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器		
大崎市営						3 G P 級				2 P 級	表示灯	(外部試験器等による機能点検)			(外部試験器等による機能点検)						
1	古川諏訪住宅1号棟 古川諏訪住宅2号棟	2	42	RC造2F RC造2F	1																
2	古川西荒井住宅A棟	1	32	RC造4F	1	32					32	32	32	96	32						
3	古川西館住宅1号棟 古川西館住宅2号棟	2	48	RC造4F RC造4F	1																
4	古川駅南住宅1号棟 古川駅南住宅2号棟 古川駅南住宅3号棟 古川駅南住宅4号棟	4	120	RC造5F RC造5F RC造5F RC造5F	1																
5	古川諏訪改良住宅1号棟 古川諏訪改良住宅2号棟	2	56	RC造4F RC造4F	1	消火器点検のみ															
6	古川駅東住宅	1	35	RC一部S造4F	1	35					35	35	35	190	47						
7	古川駅前大通住宅 古川駅前大通住宅集会所	2	35	RC一部S造6F	1	35					35	35	35	76	35						
8	古川七日町住宅 古川駅七日町住宅集会所	2	30	RC一部S造5F	1	30					30	30	30	93	30						
9	古川十日町住宅	1	20	RC造7F	1	20					20	20	20	119	37						
10	鹿島台内之浦住宅	9	36		1	消火器点検のみ															
11	鹿島台福戸1号棟住宅 鹿島台福戸2号棟住宅 鹿島台福戸3号棟住宅 鹿島台福戸4号棟住宅 鹿島台福戸5号棟住宅	5	112	RC造4F RC造4F RC造4F RC造4F RC造4F	1																
12	鹿島台福戸第二住宅	1	3		1	消火器点検のみ															
13	鹿島台姥ヶ沢住宅集会所	1	45		1																
14	三本木混内山住宅1号棟 三本木混内山住宅2号棟 三本木混内山住宅3号棟 三本木混内山住宅4号棟 三本木混内山住宅5号棟 三本木混内山住宅6号棟 三本木混内山住宅7号棟 三本木混内山住宅8号棟 三本木混内山住宅9号棟 三本木混内山住宅10号棟 三本木混内山住宅11号棟(シルバー)	11	108	RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F	1																
15	三本木南谷地住宅1号棟 三本木南谷地住宅2号棟	2	40	RC造5F RC造5F	1																
16	松山定住促進住宅1号棟 松山定住促進住宅2号棟	2	80	RC造5F RC造5F	1	消火器点検のみ															
17	松山駅前住宅1号棟 松山駅前住宅2号棟 松山駅前住宅3号棟 松山駅前住宅4号棟 松山駅前住宅5号棟 松山駅前住宅 集会所	6	90	RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F RC造3F 木造1F	1																
19	鳴子温泉住宅1号棟 鳴子温泉住宅2号棟 鳴子温泉住宅 集会所	3	66	RC造3F RC造3F 木造1F	1	33					33	33	33	105	33						
20	鹿島台鈴樹住宅	1	35	RC造5F	1	35					35	35	35	105	35						
合計		58	1,033		19	254	0	0	0	0	255	254	254	895	284	0	0	0	0		

NO.	団地名・集会所名	共同住宅用自動火災報知設備										[ 感知器 ]					屋内消火栓設備				非常警報設備					
		受信機		一面あたりの回線数(全体)		一面あたりの回線数(実装)		発信機	表示灯	音響装置	中継器	ガス漏れ検知器・検知区域警報装置	(電源装置) (常用・非常用・予備)	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器	(加圧給水装置・呼水装置・水源)	消火栓	制御盤	ホース耐圧試験	操作部(電源部)	起動装置・音響装置・表示灯	
		P型1級	P型2級			2P級1・																				
	大崎市営																									
1	古川諏訪住宅1号棟		1	5	4	2	2	6			1	80	72	2												
	古川諏訪住宅2号棟	1		10	10	4		12			1	132	113	6												
2	古川西荒井住宅A棟		1	5	5	8	8	8			1	1														
3	古川西館住宅1号棟																									
	古川西館住宅2号棟																									
4	古川駅南住宅1号棟																									
	古川駅南住宅2号棟																									
	古川駅南住宅3号棟																									
	古川駅南住宅4号棟																									
5	古川諏訪改良住宅1号棟																									
	古川諏訪改良住宅2号棟																									
6	古川駅東住宅	1		20	19	12	12	12			1	10	1	3				1	12	1						
7	古川駅前大通住宅	1		30	21			6		35	1	8	1	1												
	古川駅前大通住宅集会所																								1	1
8	古川七日町住宅	1		10	7	5	5	5			1	31	3	2												
	古川駅七日町住宅集会所																								1	1
9	古川十日町住宅	1		10	8	7	7	7			1	4		2												
10	鹿島台内之浦住宅																									
11	鹿島台福声1号棟住宅																									
	鹿島台福声2号棟住宅																									
	鹿島台福声3号棟住宅																									
	鹿島台福声4号棟住宅																									
	鹿島台福声5号棟住宅																									
	鹿島台福声第二住宅																									
12																										
13	鹿島台姥ヶ沢住宅集会所																									
14	三本木混内山住宅1号棟	1		15	15																					
	三本木混内山住宅2号棟	1		10	10																					
	三本木混内山住宅3号棟																									
	三本木混内山住宅4号棟																									
	三本木混内山住宅5号棟																									
	三本木混内山住宅6号棟	1		15	15	43	43	100			8	384	489	20												
	三本木混内山住宅7号棟	1		10	10																					
	三本木混内山住宅8号棟	1		10	10																					
	三本木混内山住宅9号棟	1		10	10																					
	三本木混内山住宅10号棟	1		10	10																					
	三本木混内山住宅11号棟(シルバー)	1		10	10																					
15	三本木南谷地住宅1号棟																									
	三本木南谷地住宅2号棟																									
16	松山定住促進住宅1号棟																									
	松山定住促進住宅2号棟																									
17	松山駅前住宅1号棟																									
	松山駅前住宅2号棟																									
	松山駅前住宅3号棟																									
	松山駅前住宅4号棟																									
	松山駅前住宅5号棟																									
	松山駅前住宅 集会所																								1	1
19	鳴子温泉住宅1号棟	1		40	19	7	7	17				4		20												
	鳴子温泉住宅2号棟	1		40	19	7	7	17				4		20												
	鳴子温泉住宅 集会所																									
20	鹿島台鈴樹住宅	1		20	12	10	10	20				6		9												
	合計	16	2	280	214	105	101	210	0	35	15	664	679	0	88	0	0	1	12	1	0	0	6	12		

NO.	団地名・集会所名	誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管		防火戸				訓練	報告	備考	管理開始
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口	運動操作盤	防火扉(片)	熱感知器	光電式スポット型(煙)	消防訓練立会い	消防への点検報告書提出		
<b>大崎市営</b>																		
1	古川諏訪住宅1号棟	5											2		2	1		既存
	古川諏訪住宅2号棟	17											2		2			既存
2	古川西荒井住宅A棟	22														1		既存
3	古川西館住宅1号棟			2	2	2										1		既存
	古川西館住宅2号棟			2	2	2												既存
4	古川駅南住宅1号棟			2	2	2	2									1		既存
	古川駅南住宅2号棟			2	2	2	2											既存
	古川駅南住宅3号棟			2	2	2	2											既存
	古川駅南住宅4号棟			2	2	2	2											既存
5	古川諏訪改良住宅1号棟															1		既存
	古川諏訪改良住宅2号棟															1		災害
6	古川駅東住宅	13		2	2	2					1	4	3	1	1			災害
7	古川駅前大通住宅										1	6	6	6	1		1	災害
	古川駅前大通住宅集会所	1																災害
8	古川七日町住宅	13														1	1	災害
	古川駅七日町住宅集会所	2																災害
9	古川十日町住宅	15							2	5						1		災害
10	鹿島台内之浦住宅																	既存
11	鹿島台福戸1号棟住宅															1		既存
	鹿島台福戸2号棟住宅																	既存
	鹿島台福戸3号棟住宅																	既存
	鹿島台福戸4号棟住宅			2	2	2												既存
	鹿島台福戸5号棟住宅			2	2	2												既存
12	鹿島台福戸第二住宅																	既存
13	鹿島台姥ヶ沢住宅集会所	1														1	1	災害
14	三本木混内山住宅1号棟															1		既存
	三本木混内山住宅2号棟																	既存
	三本木混内山住宅3号棟																	既存
	三本木混内山住宅4号棟																	既存
	三本木混内山住宅5号棟																	既存
	三本木混内山住宅6号棟																	既存
	三本木混内山住宅7号棟																	既存
	三本木混内山住宅8号棟																	既存
	三本木混内山住宅9号棟																	既存
	三本木混内山住宅10号棟																	既存
	三本木混内山住宅11号棟(シルバー)	8									1	7		6				既存
15	三本木南谷地住宅1号棟			4	4											1		既存
	三本木南谷地住宅2号棟			4	4													既存
16	松山定住促進住宅1号棟															1		既存
	松山定住促進住宅2号棟																	既存
17	松山駅前住宅1号棟															1		既存
	松山駅前住宅2号棟																	既存
	松山駅前住宅3号棟																	既存
	松山駅前住宅4号棟																	既存
	松山駅前住宅5号棟																	既存
	松山駅前住宅 集会所	1																既存
19	鳴子温泉住宅1号棟	29										15		10	1			建替
	鳴子温泉住宅2号棟	29										15		10				建替
	鳴子温泉住宅 集会所	2														1		建替
20	鹿島台節掛住宅	36										10		5	1	1		建替
	合計	194	0	73	73	18	8	0	2	5	0	4	61	9	42	17	6	



業務担当者区分表

点検対象区分	資格
第1種消防設備	消防法第17条の3の3に規定する資格及び次のいずれかの資格を有し、かつ、実務経験10年程度を有する者、又はこれに準ずる者
第2種消防設備	消防法第17条の3の3に規定する資格及び次のいずれかの資格を有し、かつ、実務経験10年程度を有する者、又はこれに準ずる者

## 点検業務における居住者対応

- ① 点検周知文（日時、点検内容等）の共用部分事前掲示等及び住戸内点検住宅への事前配布（内容については、甲と協議の上、決定すること。）
- ② 問い合わせに対する説明の実施
  - ・点検項目等の概要
  - ・点検実施時間
  - ・住戸内点検住宅の住戸内の片付け必要範囲
  - ・点検日の変更要望の取扱い
- ③ 住戸内に立ち入りの際の居住者の承諾の取得（避難はしご等は、関係住戸同時に取得する。）
- ④ 乙の業務従事者であることを表示する腕章等の着用並びに乙の発行する身分証明書の所持及び甲又は居住者等から提示を求められた場合の提示
- ⑤ 住戸内点検における不在宅への再周知の実施
- ⑥ 音響装置については必要最小限の鳴動とすること
- ⑦ 居住者の日常生活に悪影響を及ぼさないこと
- ⑧ 第三者への危険防止措置の実施
- ⑨ 給水管に接続している屋内外消火栓に不要の振動を与え給水管に濁水が発生しないよう留意すること

宮城県住宅供給公社

理事長 \_\_\_\_\_ 殿

受託者  
住 所  
氏 名

点検班員構成表

年 月 日

班	(号車)	点検対象区分	氏名	資格	備考

備考欄：その他の資格

凡例

- ① 建築設備検査資格者
- ② 特殊建築物調査資格者
- ③ 建築物環境衛生管理技術者
- ④ 自家用発電設備専門技術者
- ⑤ 危険物取扱者
- ⑥ 電気主任技術者

点検業務実施計画書（年間）

年度

第 種消防設備 班（第 号車）

住 宅 名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考

年度

月分

別紙様式2-2

点検業務実施日程表

( 地区 )

NO. /

第 種消防設備 班 ( 号車 )

住宅名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
備  考																																					

応急措置等報告書

処置者名:

発 生 年 月 日	年 月 日
防 火 対 象 物	住宅 号棟
消 防 設 備	
設 置 場 所	階 号室

不 良 内 容	

原 因	

処 置 内 容	

説 明 図	

# 不良箇所内訳調査報告書

第 種消防設備 班 ( 号車 )

住 宅 名	号 棟 号	設 備 名 称	設 置 箇 所	不 良 内 容	写真NO.	備 考	等 級

宮城県住宅供給公社  
理事長 殿

### 使用材料明細報告書

第 種消防設備      班 ( 号車)      月分      責任者氏名

団 地	使用材料	数 量	単 価	金 額	備 考
合 計					





避難器具点検記録報告書

別紙様式7  
NO. /

住宅名 :

管理 NO.	階別	設置場所	メーカー名	種別	型式番号	製造番号	製造年月	点検記録				備考
								25年	26年	27年	28年	
								2	8	2	8	
合計							機能点検					
							放射点検					

注1:種別 A=伸縮式, B=折りたたみ式

注2:点検記録欄には、異常無しの場合には○印、枠の腐食の場合には□印、枠の腐食(穴)の場合には×印を記入すること。



# 消防用設備器具等型式番号等一覽表

年 月 日

防火対象物 名 称  
所在地

設 備 器 具 等	メーカー名	型式番号	個 数	備 考	※特例期間	
消火器(右欄に種別記入のこと)						
漏 電 火 災 警 報 器						
避難器具						
自動火災報知設備	受 信 機					
	中 継 器					
	発 信 機					
	感知器	差動式スポット型				
		定温式スポット型				
屋内消火栓設備						
スプリンクラー設備	ホース結合器具					
	閉鎖型スプリンクラーヘッド					
泡消火設備	流水探知装置					
	一斉開放弁					
水噴霧消火設備	流水探知装置					
	一斉開放弁					
屋外消火栓設備						
動力消防ポンプ設備	ホース結合器具					
	動力消防ポンプ					
	吸水管					
	ホース結合金具					
ガス漏れ火災警報装置	吸管結合金具					
	受 信 機					
	中 継 器					

注:※印欄には記入しないで下さい



名 称			防 火 管 理 者	
所 在 地			点検実施責任者	
点検種別	<del>機器点検</del> <del>総合点検</del> (設備等設置維持計画による点検)	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
消火器具	○良 不良	異常ありません。		
非常警報器具及び設備	○良 不良	異常ありません。		
配線	○良 不良	異常ありません。		
	良・不良			印
	良・不良			印
	良・不良			印

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

# 消防用設備住戸内点検確認書及び記録報告書

県営 住宅 号棟 管理連絡員 号棟 TBL

点検開始日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
点検実施者	印	印	印	印
消防設備	消火器(各住戸・共用階段廻り場・その他) 避難器具(住戸ベランダ・その他) 自火報用感知器(住戸内)			
点検お知らせ	各階段1階掲示板への掲示と、各住戸へお知らせ配布日 月 日			

住戸番号	階段室	住戸番号	階段室	住戸番号	階段室	住戸番号	階段室	住戸番号	階段室	住戸番号	階段室
301	第1階段	302	第1階段	303	第2階段	304	第2階段	305	第3階段	306	第3階段
氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名
確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認
設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日
201	済印	202	済印	203	済印	204	済印	205	済印	206	済印
氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名
確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認
設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日
101	済印	102	済印	103	済印	104	済印	105	済印	106	済印
氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名
確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認
設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日

不在住戸番号	<input type="checkbox"/>	不在住戸番号	<input type="checkbox"/>	不在住戸番号	<input type="checkbox"/>	不在住戸番号	<input type="checkbox"/>
不在住戸番号	<input type="checkbox"/>	不在住戸番号	<input type="checkbox"/>	不在住戸番号	<input type="checkbox"/>	不在住戸番号	<input type="checkbox"/>

凡例:  避難器具     消火器     感知器

【参考様式－２】消防用設備点検における不在住戸への確認はがき

住戸内消防用設備機器の点検について

※ 該当するものに○印をつけてください。

- I. 先日の点検日にご不在のため、今回点検ご希望の場合、  
ご都合の良い日時をご連絡下さい。

点検施工会社：

連絡先電話番号：

- II. 機器状態を確認したので、下記の質問事項に回答します。

1. 【消火器に関わる質問事項】 該当（する・しない）

1). 機器に変形、損傷、腐食等が (ある・ない)

2). 機器の安全栓がはずれて (いる・ない)

(蓄圧式のみ)

3). 機器の指示圧力計が緑色範囲内に (ある・ない)

2. 【避難ハッチに関わる質問事項】 該当（する・しない）

1). ハッチの上に障害物が (ある・ない)

2). 上部の開口部から床までに避難の障害物が (ある・ない)

3. 【火災感知器に関わる質問事項】 該当（する・しない）

1). 機器に変形、損傷、腐食等が (ある・ない)

2). 機器が脱落しているものが (ある・ない)

3). 機器の取付状態が不安定なものが (ある・ない)

確認日 年 月 日

住宅名

号棟

号室



## 点検済証の貼付対象となる消防用設備等の種類及び表示位置

消防用設備等の種類	表示位置
消火器	本体容器
屋内消火栓	加圧送水装置等の制御盤の前面及び消火栓箱の前面
スプリンクラー設備	加圧送水装置等の制御盤の前面及び制御弁の本体
共同住宅用スプリンクラー設備	
水噴霧消火設備	
泡消火設備	加圧送水装置等の制御盤の前面、手動起動装置の操作部及び格納箱の前面
不活性ガス消火設備	制御盤の前面及び手動起動装置の操作部（移動式の場合は、赤色灯火の直近）
ハロゲン化物消火設備	
粉末消火設備	
屋外消火栓設備	加圧送水装置等の制御盤の前面及び消火栓箱の前面
動力消火ポンプ設備	ポンプ銘板の直近
パッケージ型消火設備	格納箱の前面
パッケージ型自動消火設備	
自動火災報知設備	受信機の前面
共同住宅用自動火災報知設備	玄関部のパイプシャフト内又はメーターボックス扉内
住戸用自動火災報知設備	
ガス漏れ火災警報器	受信機の前面
非常警報器具及び設備	操作部の直近、複合装置の本体又は放送設備のアンプ本体
共同住宅用非常警報設備	
避難器具	格納箱又は本体
誘導灯	開閉器の直近
消防用水	標識又は採水口の直近
排煙設備	制御盤の前面
連結散水設備	送水口本体又は標識の直近
連結送水管	送水口本体又は標識の直近及び加圧送水装置等の制御盤の前面
非常コンセント設備	開閉器の直近
総合操作盤	操作部の前面

※ 同一ボックス等に複数の消防用設備等に係る点検済証が貼付される場合にあつては、代表できる部分に一箇所とすることができる。

## III 消火器取替仕様

- (1) 消火器仕様はABC粉末の蓄圧式・鋼板製・フック用受け金具付・〇〇市文字入り（シールタイプ）・エコマーク付・リサイクルシール付とする。
- (2) 「〇〇市」の文字入り：2.5角白文字（・4型・6型）、3.5角白文字（・10型・20型）
- (3) エコマーク：再生消火薬剤を20%以上使用回収及びリサイクルシステム
- (4) リサイクルシール：消火器の廃棄する場合は、消火器工業会が契約を結んだ収集運搬・保管・リサイクル処理施設で処理、リサイクルシールの貼付により書類が簡素化、新品消火器は製品出荷時に廃棄費用を徴収する前払い方式よりリサイクル。
- (5) リサイクルシール代金は非課税対象となります。