

現場説明書

1. 業務番号 6-公営維-21
及び業務名 市町営住宅他消防用設備等点検業務委託

2. 業務場所 亘理町逢隈神宮寺字袖ヶ沢90番地ほか

3. 現場説明事項
 - (1) 消防点検業務期間 契約日の翌日 ~ 令和9年 3月31日 (日間)までとする。
但し、消防法第17条3の3、消防法告示等により点検を、おおむね半年間隔の各年2回の計6回の実施とし、完了(報告)については1回目は令和6年9月末、2回目は令和7年3月14日、3回目は令和7年9月末、4回目は令和8年3月13日、5回目は令和8年9月末、6回目は令和9年3月12日までに点検報告書を提出すること

 - (2) 追加業務 消防訓練立会い業務 ※仕様書4-(4)参照
消防署への報告業務 ※仕様書8-(1)参照

 - (3) 支払い条件 ① 前払金 なし
② 支払い 各業務完了ごとの、計6回の支払い。
※上記支払いの際に発生する銀行振り込み手数料は、請負者の負担とする。

 - (4) 質疑・回答 ① 質疑 令和6年6月25日(火) 11時までに書面にて提出のこと
② 回答 令和6年6月26日(水) 11時までにURLページにて回答する
※担当 : 宮城県住宅供給公社2階 総務課経営戦略班
TEL 022-261-6163 FAX 022-261-0831
mail: keiei@miyagi-jk.or.jp





4. その他 詳細は別紙仕様書による

令和6年度

消防用設備等点検業務 仕様書

業務番号 6-公営維-21

業務名 市町営住宅他消防用設備等点検業務委託

宮城県住宅供給公社 住宅管理部保全課			
保全課長	課長補佐	設備班長	担当
			

I. 消防用設備等点検業務の概要

1. 本業務は市町営(東部地区)住宅及び都市機構・公社住宅の消防設備を消防法第17条3の3の規定に基づき保守点検するものである。
2. 対象住宅
別表1-1の巨理町営、山元町営、岩沼市営、名取市営、多賀城市営、七ヶ浜町営住宅及び別表1-2の都市機構住宅、公社住宅市営住宅 34住宅 (棟数:100棟、住戸数:2,305戸) 都市機構、公社住宅 9団地(棟数:26棟、住戸数:1,064戸)
3. 対象消防設備
点検対象の設備名、数量、規格等については別表-2～別表-10による。
4. 点検報告時期
点検はおおむね6か月の間隔をおいて6回実施するものとし、1回目は令和6年9月末、2回目は令和7年3月14日、3回目は令和7年9月末4回目は令和8年3月13日、5回目は令和8年9月末、6回目は令和9年3月12日までに公社へ点検報告書を提出すること(各1部)
4回目は令和8年3月13日、5回目は令和8年9月末、6回目は令和9年3月12日までに公社へ点検報告書を提出すること(各1部)
消防点検報告書の6年度総合点検分を令和7年3月末日までに各消防署へ提出、集会所(1項口)分については毎年総合点検分を消防署へ提出すること。また、副本を公社へ1部提出すること。(不備事項がある場合は事前に公社と協議してから消防へ提出すること)
5. 適用
本業務は、消防法関係法令、消防設備等の点検要領(平成14年6月11日付け消防予第172号)、別添の消防用設備等点検業務仕様書に基づき履行すること。
6. 提出書類等
①点検業務実施計画書(年間)及び日程表(月間) 各1部
②消防設備士又は消防点検資格者一覧表 1部
③消防用設備等点検報告書(消防庁告示第3号による報告書) 1部
※消防へ報告した副本については、上記③とは別に1部提出すること
④点検試験等写真(県土木部写真撮影要領による)及び同電子媒体(CD-R) 各1部
⑤不良箇所一覧表・不良箇所写真(県土木部写真撮影要領による)及び同電子媒体(CD-R) 各1部
⑥応急措置等報告書及び使用材料明細報告書 各1部
⑦消防用設備住戸内点検確認書及び記録報告書 1部
⑧消火器・避難器具点検記録報告書及び同電子媒体(CD-R) 各1部
⑨消防設備仕様一覧表(型番、製造年、製造者名)及び同電子媒体(CD-R) 各1部
⑩消火薬剤引き取り証明書(消火器製造者発行のもの) 各1部
⑪消防用設備点検における不在住戸への確認はがき点検記録報告書 1部
⑫自火報用住戸内感知器未点検記録報告書 1部
7. 支払い条件
①各業務完了ごとの、計6回の支払い。
②支払いに要する振り込み手数料は受託者の負担とする。
8. その他
①消火器放出試験分の薬剤充填は本業務に含む。
②不良箇所補修及び緊急修繕については別途とする。
③点検日程等は、事前に、居住者、管理連絡員、自治会長に、ちらしの配布・掲示等により周知すること。
④本業務は、宮城県住宅供給公社建設工事執行要領を準用して契約・履行するものとし、疑義が生じた場合は監督員と協議するものとする。

点検対象住宅一覧表

別表1-1

令和6年5月現在

番号	受託区分		住宅名	号 棟	戸数	所 在 地	次回消防署報告年月
1	亶理町	(既存)	袖ヶ沢住宅	1~4	116	亶理郡亶理町逢隈神宮寺字袖ヶ沢90番地	令和7年3月
2	亶理町	(既存)	下茨田住宅	1・2	48	亶理郡亶理町字下茨田200番地	令和7年3月
3	亶理町	(災害)	西木倉住宅	1~3・集会所	100	亶理郡亶理町荒浜字西木倉52番地2	令和7年3月
4	亶理町	(災害)	下茨田南住宅	1~3	122	亶理郡亶理町字下茨田52番地1	令和7年3月
5	亶理町	(災害)	上浜街道住宅	1~3・集会所[2号棟内]	125	亶理郡亶理町字上浜街道9番地1	令和7年3月
6	亶理町	(災害)	大谷地住宅	1	30	亶理郡亶理町吉田字大谷地1番地	令和7年3月
7	山元町	(災害)	つばめの杜住宅	1	21	亶理郡山元町つばめの杜一丁目7番地	令和7年3月
8	山元町	(災害)	道合住宅	1	16	亶理郡山元町坂元道合93番1	令和7年3月
9	岩沼市	(既存)	桑原住宅	1・2	24	岩沼市桑原一丁目8番7	令和7年3月
10	岩沼市	(既存)	栄住宅	1	12	岩沼市栄町一丁目4番15	令和7年3月
11	岩沼市	(既存)	亀塚第2住宅	1~3	56	岩沼市栄町二丁目1番15	令和7年3月
12	岩沼市	(既存)	亀塚第3住宅	1・2	40	岩沼市中央四丁目7番	令和7年3月
13	岩沼市	(既存)	阿武隈住宅	1~4	100	岩沼市阿武隈一丁目3番	令和7年3月
14	岩沼市	(既存)	里の杜住宅	1~6	24	岩沼市里の杜二丁目1-1	令和7年3月
15	岩沼市	(災害)	玉浦西四丁目住宅	4	4	岩沼市玉浦西四丁目3番ほか	令和7年3月
16	岩沼市	(災害)	三軒茶西住宅	1~8	32	岩沼市押分字奥山1番1ほか	令和7年3月
17	名取市	(既存)	箱塚団地	1・2	64	名取市箱塚二丁目5番	令和7年3月
18	名取市	(既存)	小豆島団地	15~19	88	名取市箱塚二丁目5番7号	令和7年3月
19	名取市	(災害)	美田園北団地	A	50	名取市美田園北12番10号	令和7年3月
20	名取市	(災害)	高柳東団地	A	50	名取市高柳字辻156番1	令和7年3月
21	名取市	(災害)	関上中央第一団地	A~E	140	名取市関上二丁目417番地	令和7年3月
22	名取市	(災害)	関上中央第二団地	F~H	105	名取市関上字庚申塚1番地ほか	令和7年3月
23	多賀城市	(既存)	高崎住宅	1・2	32	多賀城市東田中1丁目6番	令和7年3月
24	多賀城市	(既存)	紅葉山住宅	1・2・集会所	60	多賀城市中央3丁目22番	令和7年3月
25	多賀城市	(既存)	浮島住宅	1・2	24	多賀城市浮島字沢前7番地	令和7年3月
26	多賀城市	(既存)	大松住宅	1(6F)	59	多賀城市笠神3丁目5番1	令和7年3月
27	多賀城市	(既存)	留ヶ谷住宅	1(9F)	55	多賀城市留ヶ谷1丁目38番2	令和7年3月
28	多賀城市	(災害)	桜木住宅	1~4・集会所[1号棟内]	162	多賀城市桜木二丁目4番	令和7年3月
29	多賀城市	(災害)	新田住宅	1~3	48	多賀城市新田字西後8番地の1	令和7年3月
30	多賀城市	(災害)	鶴ヶ谷住宅	1~4・集会所	274	多賀城市鶴ヶ谷三丁目10番	令和7年3月
31	多賀城市	(災害)	宮内住宅	1・2	50	多賀城市宮内一丁目2番57号、58号	令和7年3月
32	七ヶ浜町	(災害)	菖蒲田浜地区住宅	A~E・集会所	100	宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字林合10-1ほか	令和7年3月
33	七ヶ浜町	(災害)	花淵浜地区住宅	A~D	50	宮城郡七ヶ浜町花淵浜字五月田50-10ほか	令和7年3月
34	七ヶ浜町	(災害)	代ヶ崎浜地区住宅	A~D	24	宮城郡七ヶ浜町代ヶ崎浜字立花15番20	令和7年3月
			計	100 棟	2,305 (戸)	内集会所棟 5 棟	1項口及び16項イは原則として毎年報告

点検対象住宅一覧表

別表1-2

令和6年5月現在

	区分	住宅名	号棟	戸数	所在地	次回法定点検消防署報告年月
1	都市機構	仙台外記丁(市)住宅	1	149	仙台市青葉区錦町一丁目3番	令和7年3月
2	都市機構	仙台榴ヶ岡(市)住宅	1	129	仙台市宮城野区五輪一丁目4番22	令和7年3月
3	都市機構	仙台 桜ヶ岡(市)住宅	1	240	仙台市青葉区 桜ヶ岡公園4番1	令和7年3月
4	公社	東照宮住宅	2	56	仙台市青葉区東照宮一丁目13番	令和7年3月
5	公社	黒松第二住宅	6	128	仙台市泉区黒松三丁目1番	令和7年3月
6	公社	将監第一住宅	5	100	仙台市泉区将監四丁目28番	令和7年3月
7	公社	将監第二住宅	7	190	仙台市泉区将監四丁目29番	令和7年3月
8	公社	折立住宅	2	48	仙台市青葉区折立四丁目14番	令和7年3月
9	公社	太白住宅	1	24	仙台市太白区太白三丁目1番	令和7年3月
		小計	26棟	1,064(戸)		(16)項イは毎年報告

消防用設備等点検業務仕様書

- 1 業務名称 市町営住宅他消防用設備等点検業務委託
- 2 履行期間 令和6年 月 日 から 令和9年3月31日まで

本業務期間は3年間の複数年契約とするが、当公社が県をはじめ各市町と本業務対象の住宅管理受託料が当該契約期間の中で変更(業務委託期間の短縮・住宅数の増減)になった場合は、それに準じて業務委託料を変更することとする。

3 業務の対象

本業務の対象は、本業務の発注者の賃貸住宅(以下「点検対象住宅」という。)内に設置された消防用設備(以下「点検対象物」という。)のうち、別表-1~2に掲げる点検対象物とする。

4 業務の内容

本業務の受注者は、本業務の実施が点検対象住宅を保全し、もって居住者の消防防災面における安全性を確保するためのものであることに十分留意して、次に掲げる業務を、本仕様書の定めるところにより実施するものとする。

(1) 法定点検業務

- イ 点検対象団地の点検対象物について、消防法(昭和23年法律第186号)第17条3の3、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)その他の関係法令(以下「関係法令」という。)の規定に基づく点検(以下「法定点検」という。)を行う業務
- ロ 法定点検の結果を整理、集計し、関係法令の規定に基づき記録する業務
- ハ ロにより記録した法定点検の結果を発注者に提出する業務
- ニ その他イ、ロ又はハに付随する業務で発注者の指示する業務
- なお、法定点検報告書には連量45kg(坪量52.3g/m²)程度の薄口用紙を使用すること。

(2) 機能維持業務

- イ 法定点検により発見された点検対象物の不良箇所及び著しい損耗、劣化等について、事故等の発生を未然に防止し、又はその被害を最小限に止めるため、代替部品等を用いてその機能を暫定的に復旧する業務、及び実施した当該業務の内容を本業務の発注者に報告する業務。
- ロ 法定点検により発見された点検対象物の不良箇所に関して、その状況を発注者に報告し、その指示により不良原因の調査を行う業務。
- ハ 法定点検により発見された表示灯若しくは誘導灯ランプの球切れ又は非常用押しボタン若しくは消火栓のプロテクター又は消火器の安全ピンの破損等に伴う取替えその他軽微な修繕を行う業務、及び実施した当該業務の内容を発注者に報告する業務。
- ニ イ、ロ、又はハに付随する業務(法定点検により発見された不良箇所についてその場で行う分解清掃、調整及び法定点検により発見された点検対象物に係る保守管理上緊急の保全を要する事項についての発注者への連絡を含む。)その他発注者が指示する点検対象物の機能維持業務。

(3) 時間外緊急事故対応業務

受注者の業務受託期間内に維持管理担当住宅で時間外、祝祭日及び休日に自火報設備等の非火災報等の設備異状が発生した場合、これに対処する業務。

(4) 消防訓練立会い業務

消防設備のある集合住宅について、消防訓練の立会い業務。

※消防訓練実施(計画)報告書の作成・提出や入居者との連絡及び周知文の配布等は含まない
対象：41団地、別途指示

時期：担当者と別途日程を調整

時間：1住宅約1時間程度(土日祝の場合あり)

内容：消火訓練 水消火器を使用した初期消火の訓練

→水消火器を使用し取扱い説明

避難訓練 建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練

→自動火災報知設備の取扱い説明、避難器具の取扱い説明

通報訓練 発災の確認後、建物内に周知し消防機関に通報する訓練

→消防機関への通報方法の指導

※訓練ごとに実施内容は異なります。

5 業務の実施等

(1) 業務担当者の配員

受注者は、本業務の実施担当者（以下「業務担当者」という。）として、法定点検の点検対象区分（第1種消防設備及び第2種消防設備をいう。以下「点検対象区分」という。）に従い、第1種消防設備を担当する者については1人以上、消防2種を担当する者については1人以上、合計2人以上を配員するものとし、資格者証の写しを提出すること。

(2) 点検班の編成

受注者は、(1)により配員した業務担当者を、原則として同一の点検対象区分を担当する複数の業務担当者からなる点検班に編成し、業務を実施するものとする。

(3) 点検班の構成の通知等

受注者は、(2)により編成した点検班について、各班を構成する業務担当者の氏名及び資格等を別紙様式1〔点検班員構成表〕により指示者に通知し、その承認を得るものとする。承認を受けた者の異動、資格の喪失等により、受注者が当該者を別の者に変更する等の場合も同様とする。

(4) 実施計画書の提出

受注者は、業務の実施にあたり、あらかじめ別紙様式2-1〔点検業務実施計画書（年間）〕により年間の業務の実施計画を策定し、発注者に提出するものとする。また、業務実施日の10日前までに別紙様式2-2〔点検業務実施計画書（月間）〕により実施計画を策定し、発注者に提出するものとする。

(5) 業務の実施時間

受注者は、業務を実施日程表に基づき実施するものとし、その実施時間は原則として発注者の通常勤務日における就業時間内に行うものとする。但し、居住者住戸内に入る点検の場合は、居住者等の都合により土、日曜日に点検することができる。

(6) 点検工具、備品等の携行

受注者は、業務の実施にあたり、法定点検及び応急措置その他点検対象物の機能維持業務に必要な工具、備品等を常時携行するものとする。

6 点検の方法

(1) 法定点検の実施方法

- イ 受注者は、関係法令の定めるところに従い法定点検業務を行うものとする。
なお、外部試験器による機能点検をする場合も、機器の目視確認をすること。
- ロ 住戸内点検において、不在等により実施出来ない場合は、再度訪問するものとし、当初を含めて3回実施する。訪問は記録し、住戸内点検を実施した場合は、当該住戸の居住者に参考様式-1 [消防用設備住戸内点検確認書及び記録報告書] により、署名又は捺印をもらうものとする。または、3回目（外部試験器等による機能点検実施の場合は1回目）の訪問時に不在の場合は、居住者に機器状態の確認を行うよう依頼するものとし別添（説明文：住戸内の機器状態の確認方法及び確認はがき）を玄関ポストに投函するものとする（返送料金は居住者に負担させないこと。）。
この場合は、点検未実施による変更処理は行わないものとする。
- ハ 点検実施後には、前回の点検済証を必ずはがし、別紙-1 [点検済証の貼付対象となる消防用設備等の種類及び表示位置] により、点検済証を貼付するものとする。点検済証は、社名、点検者名、点検年月日及び点検種別（機器点検・総合点検）を記入できるものとし、事前に担当職員に見本（一般社団法人消防設備協会発行）を提出するものとする。
- ニ 返信されたはがき、訪問日時及び居住者の署名捺印は、整理し、担当職員が求められた場合は速やかに提出することとする。

(2) 機能維持のための調査等業務の実施方法

受注者は、目視、触診、聴診、計測その他の方法により調査等業務を行うものとする。

(3) 連結送水管の配管等の加圧試験の実施方法

送水口から動力消防ポンプ又はそれと同等の試験を行うことができる機器を用いて送水した後、閉切静水圧を3分間かけて確認する。

- イ 連結送水管の水圧試験を実施する前に、空気圧により漏れがないかを確認する。
なお、加圧する空気圧は0.196MPaとする。
- ロ 管内空気を排出した後、テスト弁を閉め切ること。
- ハ 閉切り静水圧は、設計送水圧（加圧送水装置を設けた場合は閉切圧力）とする。
- ニ 危険防止及び水損防止のため急激な昇圧を避け、圧力計で確認しながら徐々に加圧する。

水圧による点検は、	第1段階	所定の圧力の3分の1の圧力
	第2段階	所定の圧力の2分の1の圧力
	第3段階	所定（設計圧力）の圧力により実施する。

- ホ 乾式の場合は、次の事項に留意すること。
 - a 充水に先立ちテスト弁を除きすべての放水口等が閉止状態にあることを確認する。
 - b 寒冷地で凍結のおそれがある場合は、点検終了後、配管内の排水を十分に行う。
- ハ 加圧送水装置を設けている場合の一次側の圧力は、ポンプの設計押込圧力以下とする。

(4) 屋内消火栓及び連結送水管のホースの耐圧試験方法

- ホースの端末部に充水し、耐圧試験機等により所定の水圧を5分間かけて確認する。
- ア 加圧する前に結合金具等の接続状態が適正であることを十分に確認する。
 - イ 空気の残留がないことを確認してから加圧する。
 - ウ 所定の水圧は、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（昭和43年自治省令第27号）によりホースの種類に応じて定められた使用圧とすること。
(ホースに記された圧力。)
 - エ 危険防止対策を講じた後、急激な昇圧を避け、圧力計で確認しながら徐々に加圧する。

7 居住者への対応等

受注者は業務担当者が業務を実施するために点検対象団地内へ立ち入る際は、別紙-2〔点検業務における居住者対応〕に掲げる事項を遵守させるものとする。

8 点検結果等の報告等

(1) 法定点検業務に関する報告等

受注者は、点検業務終了後4(1)ロにより速やかに発注者に提出するものとする。
また、各消防署へ住宅分(5項ロ)について、令和6年度総合点検分を提出し、
集会所分(1項ロ)については、毎年総合点検分を報告して複本を公社へ1部提出
すること。(不備事項がある場合は事前に公社と協議してから消防へ提出すること)

(2) 機能維持業務に関する報告等

- イ 受注者は、4(2)イにより措置等した業務について、その都度ただちに別紙様式3〔応急措置等報告書〕により発注者に報告し、その指示を受けるものとする。
- ロ 受注者は、4(2)ロによりとりまとめた業務の結果について、速やかに別紙様式4〔不良箇所内訳調査報告書〕により発注者に報告するものとする。
- ハ 受注者は、法定点検により点検対象物に係る保守管理上緊急の保全を要する事項を発見した場合は、直ちに発注者に連絡するものとする。

9 特定事項に関する業務執行

受注者は、発注者が法定点検業務又は維持管理業務の結果の一部について、点検対象住宅の管理上必要とし、その必要とする報告内容及び期限を指定した場合には、実施計画書にかかわらずこれに協力するものとし、当該期限までに当該業務を完了させ、指示された点検結果その他事項を発注者に報告するものとする。

10 廃棄物の処理

受注者は、業務の実施により発生した消火薬剤等の廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令を厳守し、場外搬出のうえ適切に処分すると共に、廃棄物の搬出処分が完了した時は報告書を提出すること。

尚、消火薬剤の処分については原則として消火器製造者に引き取らせることとし、その引取り証明書を提出すること。

11 契約終了に伴う業務引継ぎ

契約の終了にあたっては、発注者の指定する新たな業務請負者へ業務引継ぎを実施するものとする。

業務引継ぎの終了後、発注者が必要と認める問い合わせたときは、これに協力するものとする。

12 その他

受注者は、本仕様書に疑義を生じた事項については、発注者と協議するものとする。

令和6年5月現在

整理番号	受託区分	住宅名	設置 号棟	規格 ABC等	分類等	点検 数量	点検項目及び数量			設置 総数	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024									
							機器	917	917		放射	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造						
1	巨理町	袖ヶ沢住宅 (既存)	1	10型	加圧式	0				0																				
					蓄圧式	24				12				1		1	1	8			1									
			2	10型	加圧式	0				0																				
					蓄圧式	24				12				1	3		1	1	6											
			3	10型	加圧式	0				0																				
					蓄圧式	24				12				1	3	2	1	1	4											
			4	10型	加圧式	0				0																				
					蓄圧式	24				12				1	1	1	1	1	7											
			小計	10型	加圧式	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			小計	10型	蓄圧式	96			92	4	2	48	0	3	8	3	4	4	25	0	1	0	0							
2	巨理町	下茨田住宅 (既存)	1	10型	加圧式	0				0																				
					蓄圧式	24				12				1	2		1	2	6											
			2	10型	加圧式	0				0																				
					蓄圧式	24				12				1		1	1	8												
			小計	10型	加圧式	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			小計	10型	蓄圧式	48			46	2	1	24	0	2	2	1	2	3	14	0	0	0								
			3	巨理町	西木倉住宅	1	10型	蓄圧式	56				28	17							2	5		4						
						2	10型	蓄圧式	44				22	13							1	2	3	3						
						3	10型	蓄圧式	34				17	11							1	1	4							
							20型	蓄圧式	4				2	2																
集会所	10型	蓄圧式				8				4	1																			
小計	10型	蓄圧式				142			133	9	5	71	42	0	0	0	0	0	4	8	7	10								
小計	20型	蓄圧式				4			3	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4	巨理町	下茨田南住宅				1	10型	蓄圧式	52				26	11						1	6		8							
						2	10型	蓄圧式	70				35	28							3		4							
						3	10型	蓄圧式	52				26	15							1	2	4	4						
			小計	10型	蓄圧式	174			163	11	6	87	0	54	0	0	0	5	8	8	12									
			1	10型	蓄圧式	48				24	13							1	6		4									
			2	10型	蓄圧式	64				32	21							2	1	4	4									
			3	10型	蓄圧式	66				33	21	1						2	1	4	4									
			小計	10型	蓄圧式	178			166	12	6	89	0	55	1	0	0	5	8	8	12									
			5	巨理町	上浜街道住宅	1	10型	蓄圧式	34				17	9						1	2	3	2							
						小計	10型	蓄圧式	34			32	2	1	17	0	9	0	0	0	1	2	3	2						
6	巨理町	大谷地住宅				1	10型	蓄圧式	24				12			10						1	1							
						小計	10型	蓄圧式	24			22	2	1	12	0	0	10	0	0	0	0	1	1						
						7	山元町	つばめの杜住宅	1	10型	蓄圧式	20				10			9							1				
									小計	10型	蓄圧式	20			18	2	1	10	0	0	0	9	0	0	0	0				
									8	山元町	道合住宅	1	10型	蓄圧式	12				6	3						1	1		1	
												2	10型	蓄圧式	12				6	3							2	1		
												小計	10型	蓄圧式	24			22	2	1	12	6	0	0	0	0	1	3	1	1
												9	山元町	桑原住宅 (既存)	1	10型	蓄圧式	12				6	2						1	1
			小計	10型	蓄圧式										12			11	1	1	6	2	0	0	0	0	1	1	1	1
			10	山元町	柴町住宅 (既存)										1	10型	蓄圧式	8				4	3							
2	10型	蓄圧式													8				4	3										
3	10型	蓄圧式													12				6	4								1	1	
小計	10型	蓄圧式				28									26	2	1	14	10	0	0	0	0	1	1	1	1			
11	山元町	亀塚第2住宅 (既存)				C1	10型	蓄圧式							8				4	2							1		1	
						C2	10型	蓄圧式	8							4	2							1		1				
						小計	10型	蓄圧式	16						15	1	1	8	4	0	0	0	0	1	1	1	1			
						12	山元町	亀塚第3住宅 (既存)	1	10型	加圧式				0				0											
											蓄圧式	8				4	1	1		1						1				
									2	10型	蓄圧式	12				6	3								1	2				
			3	10型	蓄圧式				12				6	4								1	1							
			4	10型	蓄圧式				8				4	1									2							
			小計	10型	加圧式				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			小計	10型	蓄圧式				40			37	3	2	20	9	1	0	1	0	0	1	2	4						
13	岩沼市	阿武隈住宅 (既存)	高齢者	10型	蓄圧式				2				1	1																
			1	6型	蓄圧式				10				5	2							1	2								
			2	6型	蓄圧式				6				3	2								1								
			3	6型	蓄圧式	4				2	2																			
			4	6型	蓄圧式	4				2	2																			
			5	10型	加圧式	0				0																				
					蓄圧式	14				7				1						4	2									
			6	10型	加圧式	0				0																				
					蓄圧式	10				5			1	3							1									
			小計	10型	加圧式	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
小計	10型	蓄圧式	26			24	2	1	13	1	1	4	0	0	0	0	0	5												
小計	6型	蓄圧式	24			22	2	1	12	8	0	0	0	0	0	1	0	3												
14	岩沼市	里の杜住宅 (既存)	04	10型	蓄圧式	4				2	2																			
			小計	10型	蓄圧式	4			3	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0										
			15	岩沼市	玉浦西四丁目住 宅	1	10型	蓄圧式	4				2	1						1										
						2	10型	蓄圧式	4				2	1								1								
						3	10型	蓄圧式	4				2	1									1							
						4	10型	蓄圧式	4				2	1									1							
						5	10型	蓄圧式	4				2	1									1							
						6	10型	蓄圧式	4				2	2																
						7	10型	蓄圧式	4				2	2																
						8	10型	蓄圧式	4				2	2																
小計	10型	蓄圧式				32			29	3	2	16	0	11	0	0	0	0	1	2	1									
小計	10型	蓄圧式				32			29	3	2	16	0	11	0	0	0	0	1	2	1									

令和6年5月現在

整理番号	受託区分	住宅名	設置 号棟	規格 ABC粉末	分類等	点検 数量	点検項目及び数量			設置 総数	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
							機器	リアラリア	放射		製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	
32		菖蒲田浜地区住宅	A	10型	蓄圧式	36				18		13						5				
			B・C・D・E 集会所	10型	蓄圧式	174				87		55						5	5	9	13	
			10型	蓄圧式	0				0													
			小計	10型	蓄圧式	210	196	14	7	105	0	68	0	0	0	0	0	5	10	9	13	0
33	七ヶ浜町	花浜地区住宅	A・B	10型	蓄圧式	30				15		10					1	1	1	2		
			C・D	10型	蓄圧式	20				10		7							1	2		
			10型	蓄圧式	0				0													
			小計	10型	蓄圧式	50	46	4	2	25	0	17	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0
34		代々崎浜地区住宅	1	10型	蓄圧式	36				18		10					1	2	3	2		
			10型	蓄圧式	0				0													
			10型	蓄圧式	0				0													
			小計	10型	蓄圧式	36	34	2	1	18	0	10	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0
合 計			加圧式	10型	28	22	6	3	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				20型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				年間集計 [本]	2,568	2,384	184	94	1,284	143	379	66	150	86	19	115	86	116	118	6		
			蓄圧式	10型	2,512	2,337	175	89	1,256	133	365	66	150	86	19	114	86	113	118	6		
				6型	24	22	2	1	9	8	0	0	0	0	1	0	3	0	0			
				4型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				20型	4	3	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				年間集計 [本]	2,568	2,384	184	94	1,284	143	379	66	150	86	19	115	86	116	118	6		

令和6年5月現在

整理番号	受託区分	住宅名	設置 号棟	規格 ABC型	分類等	点検 数量	点検項目及び数量			設置 総数	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
							機器	シアルツ	放射		製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	
1	巨理町	袖ヶ沢住宅 (既存)	1	10型	加圧式	0				0													
					蓄圧式	24				12		1		1	1	8		1					
			2	10型	加圧式	0				0													
					蓄圧式	24				12	1	3		1	1	6							
			3	10型	加圧式	0				0													
					蓄圧式	24				12	1	3	2	1	1	4							
			4	10型	加圧式	0				0													
		蓄圧式	24				12	1	1	1	1	1	7										
	小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	10型	蓄圧式	96	91	5	3	48	3	8	3	4	4	25	0	1	0	0	0	0			
2	巨理町	下茨田住宅 (既存)	1	10型	加圧式	0				0													
					蓄圧式	24				12	1	2		1	2	6							
			2	10型	加圧式	0				0													
					蓄圧式	24				12	1		1	1	8								
	小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	10型	蓄圧式	48	46	2	1	24	2	2	1	2	3	14	0	0	0	0	0	0			
3	巨理町	西木倉住宅	1	10型	蓄圧式	56				28							2	5		4	17		
			2	10型	蓄圧式	44				22							1	2	3	3	13		
			3	10型	蓄圧式	34				17							1	1	4		11		
				20型	蓄圧式	4				2												2	
			集会所	10型	蓄圧式	8				4											3	1	
			小計	10型	蓄圧式	142	142	0	0	71	0	0	0	0	0	0	4	8	7	10	42	0	
			小計	20型	蓄圧式	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
4	巨理町	下茨田南住宅	1	10型	蓄圧式	52				26	11					1	6		8				
			2	10型	蓄圧式	70				35	28					3		4					
			3	10型	蓄圧式	52				26	15					1	2	4	4				
			小計	10型	蓄圧式	174	163	11	6	87	54	0	0	0	0	5	8	8	12	0	0		
5	巨理町	上浜街道住宅	1	10型	蓄圧式	48				24	13					1	6		4				
			2	10型	蓄圧式	64				32	21					2	1	4	4				
			3	10型	蓄圧式	66				33	21	1				2	1	4	4				
			小計	10型	蓄圧式	178	166	12	6	89	55	1	0	0	0	5	8	8	12	0	0		
6	巨理町	大谷地住宅	1	10型	蓄圧式	34				17	9					1	2	3	2				
			小計	10型	蓄圧式	34	32	2	1	17	9	0	0	0	0	1	2	3	2	0	0		
7	山元町	つばめの杜住宅	1	10型	蓄圧式	24				12		10						1	1				
			小計	10型	蓄圧式	24	22	2	1	12	0	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
8	山元町	道合住宅	1	10型	蓄圧式	20				10			9						1				
			小計	10型	蓄圧式	20	18	2	1	10	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
9	山元町	桑原住宅 (既存)	1	10型	蓄圧式	12				6						1	1		1	3			
			2	10型	蓄圧式	12				6						2	1		3				
			小計	10型	蓄圧式	24	24	0	0	12	0	0	0	0	0	1	3	1	1	6	0		
10	山元町	柴町住宅 (既存)	1	10型	蓄圧式	12				6						1	1	1	1	2			
			小計	10型	蓄圧式	12	12	0	0	6	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0		
11	山元町	亀塚第2住宅 (既存)	1	10型	蓄圧式	8				4						1				3			
			2	10型	蓄圧式	8				4								1		3			
			3	10型	蓄圧式	12				6							1			4			
			小計	10型	蓄圧式	28	28	0	0	14	0	0	0	0	0	1	1	1	1	10	0		
12	山元町	亀塚第3住宅 (既存)	C1	10型	蓄圧式	8				4						1			1	2			
			C2	10型	蓄圧式	8				4						1		1	1	2			
			小計	10型	蓄圧式	16	16	0	0	8	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	0		
13	山元町	阿武隈住宅 (既存)	1	10型	加圧式	0				0			1						1				
					蓄圧式	8				4	1		1						1				
			2	10型	蓄圧式	12				6							1	2		3			
			3	10型	蓄圧式	12				6							1	1		4			
			4	10型	蓄圧式	8				4							1			2	1		
			小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	10型	蓄圧式	40	39	1	1	20	1	0	1	0	0	1	2	4	2	9	0				
14	岩沼市	里の杜住宅 (既存)	高齢者	10型	蓄圧式	2				1										1			
			1	6型	蓄圧式	10				5						1		2		2			
			2	6型	蓄圧式	6				3								1		2			
			3	6型	蓄圧式	4				2										2			
			4	6型	蓄圧式	4				2										2			
			5	10型	加圧式	0				0													
					蓄圧式	14				7		1						4	2				
			6	10型	加圧式	0				0													
					蓄圧式	10				5	1	3						1					
			小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	10型	蓄圧式	26	25	1	1	13	1	4	0	0	0	0	0	0	5	2	1	0				
小計	6型	蓄圧式	24	24	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0	3	0	8	0					
15	岩沼市	玉浦西四丁目住 宅	04	10型	蓄圧式	4	0	0	0	2										2			
				10型	蓄圧式	0	0	0	0	0													
			小計	10型	蓄圧式	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
16	岩沼市	三軒茶屋西住宅	1	10型	蓄圧式	4				2	1					1							
			2	10型	蓄圧式	4				2	1							1					
			3	10型	蓄圧式	4				2	1							1					
			4	10型	蓄圧式	4				2	1								1				
			5	10型	蓄圧式	4				2	1									1			
			6	10型	蓄圧式	4				2	2												
			7	10型	蓄圧式	4				2	2												
			8	10型	蓄圧式	4				2	2												
			小計	10型	蓄圧式	32	29	3	2	16	11	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	

令和6年5月現在

整理番号	受託区分	住宅名	設置 号棟	規格 ABC形等	分類等	点検 数量	点検項目及び数量			設置 総数	2015 製造	2016 製造	2017 製造	2018 製造	2019 製造	2020 製造	2021 製造	2022 製造	2023 製造	2024 製造	2025 製造			
							機器	射撃	放射															
							機器	射撃	放射															
17		箱塚団地 (既存)	1	10型	蓄圧式	32				16	2			1	1	12								
			2	10型	蓄圧式	32				16		1			2	2	11							
			小計	10型	蓄圧式	64	62	2	1	32	2	1	0		3	3	23							
18		小豆島団地 (既存)	15	10型	蓄圧式	10				5					1	1	1	2						
			16	10型	蓄圧式	10				5						1	2	2						
			17	10型	加圧式	0				0														
			18	10型	蓄圧式	18				9						1	1	2	2	3				
			18	10型	蓄圧式	12				6	1				1	1	1		2					
			19	10型	蓄圧式	8				4						1	1	2						
			小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			小計	10型	蓄圧式	58	56	2	1	29	1	0	0	1	5	6	7	6	3	0	0	0	0	
19		美田園北団地	A	10型	蓄圧式	40				20	12						1	2	3	2				
			屋外	10型	蓄圧式	6				3	3													
20		高柳東団地	小計	10型	蓄圧式	46	43	3	2	23	15	0	0	0	0	1	2	3	2	0	0			
			A	10型	蓄圧式	50				25			22							3				
21		関上中央第一団地	小計	10型	蓄圧式	50	45	5	3	25	0	0	22	0	0	0	0	0	0	3	0	0		
			A	10型	蓄圧式	42				21			21											
			B	10型	蓄圧式	42				21			21											
			C	10型	蓄圧式	48				24			24											
			D	10型	蓄圧式	42				21			21											
			E	10型	蓄圧式	42				21			21											
22		関上中央第二団地	小計	10型	蓄圧式	216	194	22	11	108	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0			
			F・G	10型	蓄圧式	84	0	0	0	42				42										
			H	10型	蓄圧式	62	0	0	0	31				31										
23		高崎住宅 (既存)	1	10型	加圧式	14				7	7													
			1	10型	蓄圧式	2				1		1												
			2	10型	加圧式	14				7	7													
			2	10型	蓄圧式	2				1			1											
			小計	10型	加圧式	28	22	6	3	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			小計	10型	蓄圧式	4	3	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24		紅葉山住宅 (既存)	1	10型	蓄圧式	30				15	7		1		1	2		1	3					
			2	10型	蓄圧式	30				15	11						2	2						
			集会所	10型	蓄圧式	2				1	1													
25		浮島住宅 (既存)	小計	10型	蓄圧式	62	57	5	3	31	19	0	1	0	1	2	2	3	3	0	0			
			1	10型	蓄圧式	12				6	4					1	1							
			2	10型	蓄圧式	12				6	4						1	1						
26		大松住宅 (既存)	小計	10型	加圧式	24	22	2	1	12	8	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0			
			1	10型	加圧式	0				0														
			小計	10型	蓄圧式	52				26	3	13	1		1			5	3					
27		留ヶ谷住宅 (既存)	小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1	10型	加圧式	0				0														
			小計	10型	蓄圧式	56	54	2	1	28	1	2	2	3	2	4	0	13	1					
28		桜木住宅	1	10型	蓄圧式	32				16			1			5		5	1	4				
			2	10型	蓄圧式	60				30							5		5	20				
			3	10型	蓄圧式	58				29							5		6	18				
			4	10型	蓄圧式	48				24								4	5	15				
			小計	10型	蓄圧式	198	197	1	1	99	0	0	1	0	0	5	10	9	17	57	0			
29		新田住宅	1・2	10型	蓄圧式	38				19	15					1	1	2						
			3	10型	蓄圧式	12				6	2						1	1	2					
			3	10型	蓄圧式	0				0														
			小計	10型	蓄圧式	50	46	4	2	25	17	0	0	0	0	1	2	3	2	0	0			
30		鶴ヶ谷住宅	1	10型	蓄圧式	36				18	12						6							
			2	10型	蓄圧式	68				34	22						6		6					
			3	10型	蓄圧式	68				34	16							4	10	4				
			4	10型	蓄圧式	48				24	12					4		6		2				
			集会所	10型	蓄圧式	10				5	5													
			高齢者相談所	10型	蓄圧式	2				1	1													
			小計	10型	蓄圧式	232	218	14	7	116	68	0	0	0	0	4	12	10	16	6	0			
31		宮内住宅	1・2	10型	蓄圧式	60				30		24						3	3					
			1	10型	蓄圧式	0				0														
			小計	10型	蓄圧式	60	55	5	3	30	0	24	0	0	0	0	0	3	3	0	0			

令和6年5月現在

整理番号	受託区分	住宅名	設置 号棟	規格 ABC粉末	分類等	点検 数量	点検項目及び数量			設置 総数	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
							機器	エアリク	放射		製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造		
32		菖蒲田浜地区住宅	A	10型	蓄圧式	36				18	13						5					
			B・C・D・E 集会所	10型	蓄圧式	174				87	55							5	5	9	13	
			小計	10型	蓄圧式	0				0												
			小計	10型	蓄圧式	210	196	14	7	105	68	0	0	0	0	0	5	10	9	13	0	0
33	七ヶ浜町	花崗浜地区住宅	A・B	10型	蓄圧式	30				15	10					1	1	1	2			
			C・D	10型	蓄圧式	20				10	7						1	2				
			小計	10型	蓄圧式	0				0												
			小計	10型	蓄圧式	50	46	4	2	25	17	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	0
34		代々崎浜地区住宅	1	10型	蓄圧式	36				18	10					1	2	3	2			
			小計	10型	蓄圧式	0				0												
			小計	10型	蓄圧式	0				0												
			小計	10型	蓄圧式	36	34	2	1	18	10	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	0
合 計			加圧式	10型	28	22	6	3	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				20型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			蓄圧式	10型	2,512	2,364	148	76	1,256	365	66	150	86	19	114	86	113	118	139	0		
				6型	24	24	0	0	12	0	0	0	0	1	0	3	0	8	0			
				4型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				20型	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0		
			年間集計 [本]				2,568	2,414	154	79	1,284	379	66	150	86	19	115	86	116	118	149	0

令和6年5月現在

整理番号	受託区分	住宅名	設置 号棟	規格 A B C 物数	分類等	点検 数量	点検項目及び数量			設置 総数	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026										
							機器	電ア	放射		製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造									
							リク																								
1	互理町	袖ヶ沢住宅 (既存)	1	10型	加圧式	0				0																					
					蓄圧式	24				12	1		1	1	8		1														
			2	10型	加圧式	0				0																					
					蓄圧式	24				12	3		1	1	6							1									
			3	10型	加圧式	0				0																					
					蓄圧式	24				12	3	2	1	1	4							1									
			4	10型	加圧式	0				0																					
					蓄圧式	24				12	1	1	1	1	7							1									
			小計	10型	加圧式	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			小計	10型	蓄圧式	96		87	9	5	48	8	3	4	4	25	0	1	0	0	0	3	0								
2	互理町	下茨田住宅 (既存)	1	10型	加圧式	0				0																					
					蓄圧式	24				12	2		1	2	6							1									
			2	10型	加圧式	0				0																					
					蓄圧式	24				12		1	1	1	8							1									
			小計	10型	加圧式	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			小計	10型	蓄圧式	48		43	5	2	24	2	1	2	3	14	0	0	0	0	2	0									
			3	互理町	西木倉住宅	1	10型	蓄圧式	56				28						2	5		4	17								
						2	10型	蓄圧式	44				22						1	2	3	3	13								
						3	10型	蓄圧式	34				17						1	1	4		11								
							20型	蓄圧式	4				2											2							
集会所	10型	蓄圧式				8				4										3	1										
小計	10型	蓄圧式				142		141	1	1	71	0	0	0	0	4	8	7	10	42	0	0									
小計	20型	蓄圧式				4		4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0									
4	互理町	下茨田南住宅				1	10型	蓄圧式	52				26					1	6		8		11								
						2	10型	蓄圧式	70				35					3		4			28								
						3	10型	蓄圧式	52				26					1	2	4	4		15								
			小計	10型	蓄圧式	174		173	1	1	87	0	0	0	0	5	8	8	12	0	54	0									
			1	10型	蓄圧式	48				24						1	6		4		13										
			2	10型	蓄圧式	64				32						2	1	4	4		21										
			3	10型	蓄圧式	66				33	1					2	1	4	4		21										
			小計	10型	蓄圧式	178		176	2	1	89	1	0	0	0	5	8	8	12	0	55	0									
			5	互理町	上浜街道住宅	1	10型	蓄圧式	34				17					1	2	3	2		9								
						小計	10型	蓄圧式	34		33	1	1	17	0	0	0	0	1	2	3	2	0	9	0						
6	山元町	つばめの杜住宅				1	10型	蓄圧式	24				12	10						1	1										
						小計	10型	蓄圧式	24		22	2	1	12	10	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0						
						7	山元町	道合住宅	1	10型	蓄圧式	20				10		9							1						
									小計	10型	蓄圧式	20		18	2	1	10	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
									8	山元町	桑原住宅 (既存)	1	10型	蓄圧式	12				6					1	1		1	3			
												2	10型	蓄圧式	12				6						2	1		3			
												小計	10型	蓄圧式	24		23	1	1	12	0	0	0	0	1	3	1	1	6	0	0
												9	山元町	柴町住宅 (既存)	1	10型	蓄圧式	12				6					1	1	1	1	2
			小計	10型	蓄圧式										12		11	1	1	6	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0
			10	山元町	亀塚第2住宅 (既存)										1	10型	蓄圧式	8				4					1				3
2	10型	蓄圧式													8				4							1			3		
3	10型	蓄圧式													12				6						1			1	4		
小計	10型	蓄圧式				28		27							1	0	14	0	0	0	0	1	1	1	1	10	0	0			
11	山元町	亀塚第3住宅 (既存)				C1	10型	蓄圧式							8				4						1			1	2		
						C2	10型	蓄圧式	8							4						1			1	2					
						小計	10型	蓄圧式	16		15				1	1	8	0	0	0	0	1	1	1	1	4	0	0			
						12	山元町	阿武隈住宅 (既存)	1	10型	加圧式				0				0										1	1	
											蓄圧式	8				4		1													
									2	10型	蓄圧式	12				6							1	2		3					
			3	10型	蓄圧式				12				6							1	1		4								
			4	10型	蓄圧式				8				4						1			2	1								
			小計	10型	加圧式				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			小計	10型	蓄圧式				40		39	1	1	20	0	1	0	0	1	2	4	2	9	1	0						
13	岩沼市	里の杜住宅 (既存)	高輪寄	10型	蓄圧式				2				1										1								
			1	6型	蓄圧式				10				5					1		2		2									
			2	6型	蓄圧式				6				3						1			2									
			3	6型	蓄圧式	4				2										2											
			4	6型	蓄圧式	4				2										2											
			5	10型	加圧式	0				0																					
					蓄圧式	14				7	1							4	2												
			6	10型	加圧式	0				0																					
					蓄圧式	10				5	3							1			1										
			小計	10型	加圧式	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
小計	10型	蓄圧式	26		25	1	1	13	4	0	0	0	0	0	5	2	1	1	0												
小計	6型	蓄圧式	24		23	1	0	12	0	0	0	0	1	0	3	0	8	0	0												
14	岩沼市	玉浦西四丁目住 宅	04	10型	蓄圧式	4		0	0	0	2									2											
			小計	10型	蓄圧式	4		4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0									
			15	岩沼市	三軒茶屋西住宅	1	10型	蓄圧式	4				2					1					1								
						2	10型	蓄圧式	4				2										1								
						3	10型	蓄圧式	4				2						1				1								
						4	10型	蓄圧式	4				2								1			1							
						5	10型	蓄圧式	4				2									1		1							
						6	10型	蓄圧式	4				2											2							
						7	10型	蓄圧式	4				2											2							
						8	10型	蓄圧式	4				2											2							
小計	10型	蓄圧式				32		31	1	1	16	0	0	0	0	1	2	1	1	0	11	0									

令和6年5月現在

整理番号	受託区分	住宅名	設置 号棟	規格 ABC粉末	分類等	点検 数量	点検項目及び数量				設置 総数	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
							機器	リニア	リツフ	放射		製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造
17		箱塚団地 (既存)	1	10型	蓄圧式	32					16				1	1	12					2		
			2	10型	蓄圧式	32					16	1			2	2	11							
			小計	10型	蓄圧式	64	58	6	3	32	1	0	3	3	23									
18		小豆島団地 (既存)	15	10型	蓄圧式	10					5				1	1	1	2						
			16	10型	蓄圧式	10					5				1	2	2							
			17	10型	加圧式	0					0													
			18	10型	蓄圧式	18					9				1	1	2	2	3					
			19	10型	蓄圧式	12					6				1	1	1	2					1	
			19	10型	蓄圧式	8					4				1	1	2							
			小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			小計	10型	蓄圧式	58	55	3	2	29	0	0	1	5	6	7	6	3	0	0	0	0	1	0
			19		美田園北団地	A	10型	蓄圧式	40					20				1	2	3	2			12
屋外	10型	蓄圧式				6					3											3		
小計	10型	蓄圧式				46	45	1	1	23	0	0	0	0	1	2	3	2	0	0	15	0		
20		高柳東団地	A	10型	蓄圧式	50					25		22							3				
			10型	蓄圧式	0					0														
			小計	10型	蓄圧式	50	45	5	3	25	0	22	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
21		関上中央第一団地	A	10型	蓄圧式	42					21		21											
			B	10型	蓄圧式	42					21		21											
			C	10型	蓄圧式	48					24		24											
			D	10型	蓄圧式	42					21		21											
			E	10型	蓄圧式	42					21		21											
小計	10型	蓄圧式	216	194	22	11	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22		関上中央第二団地	F・G	10型	蓄圧式	84	0	0	0	42				42										
			H	10型	蓄圧式	62	0	0	0	31				31										
			小計	10型	蓄圧式	146	131	15	8	73	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		高崎住宅 (既存)	1	10型	加圧式	0					7													
			1	10型	蓄圧式	16					8	1										7		
			2	10型	加圧式	0					0													
			2	10型	蓄圧式	16					8		1									7		
			小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	10型	蓄圧式	32	31	1	1	16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0			
24		紅葉山住宅 (既存)	1	10型	蓄圧式	30					15		1		1	2		1	3			7		
			2	10型	蓄圧式	30					15						2	2				11		
			集会所	10型	蓄圧式	2					1												1	
小計	10型	蓄圧式	62	61	1	1	31	0	1	0	1	2	2	3	3	0	0	19	0					
25		浮島住宅 (既存)	1	10型	蓄圧式	12					6				1		1					4		
			2	10型	蓄圧式	12					6						1		1			4		
			小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	10型	蓄圧式	24	23	1	0	12	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	8	0					
26		大松住宅 (既存)	1	10型	加圧式	0					0													
			10型	蓄圧式	52					26	13	1		1			5	3			3			
			小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	10型	蓄圧式	52	49	3	2	26	13	1	0	1	0	0	5	3	0	3	0	3	0				
27		留ヶ谷住宅 (既存)	1	10型	加圧式	0					0													
			10型	蓄圧式	56					28	2	2	3	2	4		13	1			1			
			小計	10型	加圧式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	10型	蓄圧式	56	53	3	1	28	2	2	3	2	4	0	13	1	0	1	0	1	0				
28		桜木住宅	1	10型	蓄圧式	32					16					5		5	1	4				
			2	10型	蓄圧式	60					30						5		5	20				
			3	10型	蓄圧式	58					29						5		6	18				
			4	10型	蓄圧式	48					24							4	5	15				
			小計	10型	蓄圧式	198	196	2	1	99	0	1	0	0	5	10	9	17	57	0	0			
29		新田住宅	1・2	10型	蓄圧式	38					19				1	1	2				15			
			3	10型	蓄圧式	12					6					1	1	2			2			
			3	10型	蓄圧式	0					0													
小計	10型	蓄圧式	50	49	1	0	25	0	0	0	0	1	2	3	2	0	17	0						
30		鶴ヶ谷住宅	1	10型	蓄圧式	36					18					6					12			
			2	10型	蓄圧式	68					34					6					22			
			3	10型	蓄圧式	68					34							4	10	4	16			
			4	10型	蓄圧式	48					24				4		6		2	12				
			集会所	10型	蓄圧式	10					5										5			
			高齢者相談所	10型	蓄圧式	2					1										1			
小計	10型	蓄圧式	232	231	1	0	116	0	0	0	0	4	12	10	16	6	68	0						
31		宮内住宅	1・2	10型	蓄圧式	60					30	24					3	3						
			10型	蓄圧式	0					0														
			小計	10型	蓄圧式	60	55	5	3	30	24	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0		

令和6年5月現在

整理番号	受託区分	住宅名	設置 号棟	規格 ABC規格	分類等	点検 数量	点検項目及び数量			設置 総数	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
							機器	9.7リットル	放射		製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造		
32		菖蒲田浜地区住宅	A	10型	蓄圧式	36				18						5					13		
			B・C・D・E 集会所	10型	蓄圧式	174				87						5	5	9	13		55		
				10型	蓄圧式	0				0													
			小計	10型	蓄圧式	210	209	1	0	105	0	0	0	0	0	5	10	9	13	0	68	0	
33	七ヶ浜町	花洲浜地区住宅	A・B	10型	蓄圧式	30				15					1	1	1	2			10		
			C・D	10型	蓄圧式	20				10						1	2				7		
				10型	蓄圧式	0				0													
			小計	10型	蓄圧式	50	49	1	0	25	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	17	0	
34		代々崎浜地区住宅	1	10型	蓄圧式	36				18					1	2	3	2			10		
				10型	蓄圧式	0				0													
				10型	蓄圧式	0				0													
			小計	10型	蓄圧式	36	35	1	0	18	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	10	0	
合 計			加圧式	10型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				20型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			蓄圧式	10型	2,540	2,437	103	49	1,269	66	150	86	19	114	86	113	118	139	378	0	0	0	
				6型	24	23	1	0	12	0	0	0	0	1	0	3	0	8	0	0	0		
				4型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				20型	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		
			年間集計 [本]			2,568	2,464	104	49	1,283	66	150	86	19	115	86	116	118	149	378	0	0	

NO.	団地名・集会所名	誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管			防火戸				訓練	報告	備考	管理開始
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口	配管加圧試験	連動操作盤(2回線)	防火扉(片)	遮煙スクリーン	光電式スポット型(煙)				
	巨理町営									R6耐圧試験実施									
1	袖ヶ沢住宅 1号棟																		
	袖ヶ沢住宅 2号棟																		
	袖ヶ沢住宅 3号棟																		
	袖ヶ沢住宅 4号棟			2	2	2													
2	下茨田住宅 1号棟			2	2	2													
	下茨田住宅 2号棟			2	2														
3	西木倉住宅 1号棟	8						1	3	1									
	西木倉住宅 2号棟	3						2	6	1									
	西木倉住宅 3号棟	1						1	2	1									
	西木倉住宅 集会所	2																	
4	下茨田南住宅 1号棟	50																	
	下茨田南住宅 2号棟	52																	
	下茨田南住宅 3号棟	41																	
5	上浜街道住宅 1号棟	45																	
	上浜街道住宅 2号棟	50																	
	上浜街道住宅 3号棟	49																	
	上浜街道住宅 集会所	2																	
6	大谷地住宅 1号棟	32																	
合計	335	0	6	6	4	0	0	4	11	3	0	0	0	0	6	6	0		

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具		住戸用自動火災報知設備						[感知器]								
						別表-2 参照		受信機 (外部試験器等による 機能点検)	一面あたりの回線数 (全体)	一面あたりの回線数 (実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型 (熱)	定温式スポット型 (熱)	補償式スポット型 (熱)	光電式スポット型 (煙)	イオン化式スポット型 (煙)	炎感知器		
						3 級 P 型	2 級 P 型 1 ・ 表 示 灯	(外部試験器等による機 能点検)					(外部試験器等による機能点検)									
巨理町営																						
1	袖ヶ沢住宅 1号棟	4	116	RC造4F	1																	
	袖ヶ沢住宅 2号棟			RC造4F																		
	袖ヶ沢住宅 3号棟			RC造4F																		
	袖ヶ沢住宅 4号棟			RC造5F																		
2	下茨田住宅 1号棟	2	48	RC造4F	1																	
	下茨田住宅 2号棟			RC造3F																		
3	西木倉住宅 1号棟	4	100	RC造5F	1	43				43	43	43	128	43								
	西木倉住宅 2号棟			RC造5F		38				38	38	38	104	38								
	西木倉住宅 3号棟			RC造4F		19				19	19	19	49	19								
	西木倉住宅 集会所			RC造2F																		
4	下茨田南住宅 1号棟	3	122	RC造4F	1	41				41	41	41	122	41								
	下茨田南住宅 2号棟			RC造4F		38				48	48	48	131	48								
	下茨田南住宅 3号棟			RC造4F		36				36	36	36	102	36								
5	上浜街道住宅 1号棟	3	125	RC造4F	1	35				35	35	35	102	35								
	上浜街道住宅 2号棟			RC造4F		41				41	41	41	117	41								
	上浜街道住宅 3号棟			RC造4F		49				49	49	49	137	49								
	上浜街道住宅 集会所			RC造4F																		
6	大谷地住宅 1号棟	1	30	RC造3F	1	31				31	31	31	101	31								
合計						0	371	0	0	0	0	0	0	381	381	381	1,093	381	0	0	0	0

NO.	団地名・集会所名	消防用設備等設置数量																	
		誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管			防火戸				訓練	報告	備考	管理開始
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口	配管加圧試験	運動操作蓋(2回線)	防火扉(片)	遮煙スクリーン	光電式スポット型(煙)	消防訓練立会い	消防への点検報告書提出		
巨理町営																			
1	袖ヶ沢住宅 1号棟																		
	袖ヶ沢住宅 2号棟																		
	袖ヶ沢住宅 3号棟																		
	袖ヶ沢住宅 4号棟			2	2	2													
2	下茨田住宅 1号棟			2	2	2													
	下茨田住宅 2号棟			2	2														
3	西木倉住宅 1号棟	8							1	3									
	西木倉住宅 2号棟	3							2	6									
	西木倉住宅 3号棟	1							1	2									
	西木倉住宅 集会所	2																	
4	下茨田南住宅 1号棟	50																	
	下茨田南住宅 2号棟	52																	
	下茨田南住宅 3号棟	41																	
5	上浜街道住宅 1号棟	45																	
	上浜街道住宅 2号棟	50																	
	上浜街道住宅 3号棟	49																	
	上浜街道住宅 集会所	2															1		
6	大谷地住宅 1号棟	32																	
合計		335	0	6	6	4	0	0	4	11	0	0	0	0	0	6	1	0	

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具 別表-2 参照	住戸用自動火災報知設備							[感知器]							
							受信機 機能点検 (外部試験器等による)	一面あたりの 回線数(全体)	一面あたりの 回線数(実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型 (熱)	定温式スポット型 (熱)	補償式スポット型 (熱)	光電式スポット型 (煙)	イオン化式スポット型 (煙)	炎感知器		
	巨理町営					3 G 級 P 型				2 P 型 1 . 表示 灯	(外部試験器等による機能点検)	(外部試験器等による機能点検)									
1	袖ヶ沢住宅 1号棟	4	116	RC造4F	1																
	袖ヶ沢住宅 2号棟			RC造4F																	
	袖ヶ沢住宅 3号棟			RC造4F																	
	袖ヶ沢住宅 4号棟			RC造5F																	
2	下茨田住宅 1号棟	2	48	RC造4F	1																
	下茨田住宅 2号棟			RC造3F																	
3	西木倉住宅 1号棟	4	100	RC造5F	1	43				43	43	43	128	43							
	西木倉住宅 2号棟			RC造5F		38			38	38	38	104	38								
	西木倉住宅 3号棟			RC造4F		19			19	19	19	49	19								
	西木倉住宅 集会所			RC造2F																	
4	下茨田南住宅 1号棟	3	122	RC造4F	1	41				41	41	41	122	41							
	下茨田南住宅 2号棟			RC造4F		38			48	48	48	131	48								
	下茨田南住宅 3号棟			RC造4F		36			36	36	36	102	36								
5	上浜街道住宅 1号棟	3	125	RC造4F	1	35				35	35	35	102	35							
	上浜街道住宅 2号棟			RC造4F		41			41	41	41	117	41								
	上浜街道住宅 3号棟			RC造4F		49			49	49	49	137	49								
	上浜街道住宅 集会所			RC造4F																	
6	大谷地住宅 1号棟	1	30	RC造3F	1	31				31	31	31	101	31							
合計		17	541	0	6	0	371	0	0	0	0	0	381	381	381	1,093	381	0	0	0	0

NO.	団地名・集会所名	共同住宅用自動火災報知設備											【感知器】					消防署へ通報する 火災報知設備			非常警報設 備	
		受信機		一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(実装)	発信機	表示灯	音響装置	中継器	ガス漏れ検知器・検知区域警報装置・表示灯	電源装置(常用・非常用・予備)	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器	火災通報装置	火災通報専用電話機	予備電源	操作部(電源部)	起動装置・音響装置・表示灯
	巨理町営	P型1級	P型2級																			
1	袖ヶ沢住宅 1号棟																					
	袖ヶ沢住宅 2号棟																					
	袖ヶ沢住宅 3号棟																					
	袖ヶ沢住宅 4号棟																					
2	下茨田住宅 1号棟																					
	下茨田住宅 2号棟																					
3	西木倉住宅 1号棟	1		10	8	5	8	15		1	6			9								
	西木倉住宅 2号棟	1		10	7	5	11	15		1	6			4								
	西木倉住宅 3号棟	1		10	6	4	6	8		1	4			5								
	西木倉住宅 集会所	1		5	3	2	2	4		1	13	1										
4	下茨田南住宅 1号棟	1		10	10	4	4	12		1	2			9								
	下茨田南住宅 2号棟	1		10	10	4	4	12		1	3			10								
	下茨田南住宅 3号棟	1		10	8	3	3	9		1	2			7								
5	上浜街道住宅 1号棟	1		10	10	4	4	11		1	8			5								
	上浜街道住宅 2号棟	1		15	11	5	5	13		1	8			6								
	上浜街道住宅 3号棟	1		10	10	4	4	12		1	8			5								
	上浜街道住宅 集会所						1	1		1	8	1		1								
6	大谷地住宅 1号棟	1		15	14	6	6	6		1	3	7		2								
	合計	11	0	115	97	46	58	118	0	0	12	71	9	0	63	0	0	0	0	0	0	

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具 別表-2 参照	住戸用自動火災報知設備						[感知器]								
							受信機 (外部試験器等による機能点 検)	一面あたりの 回線数(全体)	一面あたりの 回線数(実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式 スポット型(熱)	定温式 スポット型(熱)	補償式 スポット型(熱)	光電式 スポット型(煙)	イオン化 式スポット型(煙)	炎感知器		
山元町営						3 級 G P 型				2 級 P 型 1 表示灯	(外部試験器等による機能点検)			(外部試験器等による機能点検)							
1	つばめの杜住宅 1号棟	2	21	RC造3F	1	21					21	21	21	55	120						
2	道合住宅 1号棟	1	16	RC造3F	1	16					16	16	16	50	16						
合計		3	37	0	2	0	37	0	0	0	0	37	37	37	105	136	0	0	0	0	0

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具 別表-2 参照	住戸用自動火災報知設備					[感知器]											
							受信機 (外部試験器等による機能点 検)	一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器				
							3G 級 P 型			2P 級 表示 灯	(外部試験器等による 機能点検)			(外部試験器等による機能点検)									
1	つばめの杜住宅 1号棟	2	21	RC造3F	1		21					21	21	21	55	120							
2	道合住宅 1号棟	1	16	RC造3F	1		16					16	16	16	50	16							
合計		3	37	0	2	0	37	0	0	0	0	37	37	37	105	136	0	0	0	0	0	0	0

NO.	団地名・集会所名	誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管			防火戸				訓練	報告	備考	管理開始
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口		連動操作盤(2回線)	防火扉(片)	遮煙スクリーン	光電式スボット型(煙)	消防訓練立会い	消防への点検報告書提出		
	山元町営																		
1	つばめの杜住宅 1号棟	15																	
2	道合住宅 1号棟	10																	
合計		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	別表-2 参照	消火器具		住戸用自動火災報知設備							[感知器]								
							3 G P 級	2 P 級	受信機 (外部試験器等による機能点 検)	一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器			
																						(外部試験器等による機能点検)		
山元町営							3 G P 級	2 P 級	(外部試験器等による機能点検)							(外部試験器等による機能点検)								
1	つばめの杜住宅 1号棟	2	21	RC造3F	1		21					21	21	21	55	120								
			-																					
2	道合住宅 1号棟	1	16	RC造3F	1		16					16	16	16	50	16								
合計		3	37	0	2		0	37	0	0	0	0	37	37	37	105	136	0	0	0	0	0	0	0

NO.	団地名・集会所名	共同住宅用自動火災報知設備											[感知器]					消防署へ通報する火災報知設備			非常警報設備	
		受信機		一面あたりの回線数 (全体)	一面あたりの回線数 (実装)	発信機	表示灯	音響装置	中継器	ガス漏れ検知器・検知区域警報装置・表示灯	電源装置 (常用・非常用・予備)	差動式スポット型 (熱)	定温式スポット型 (熱)	補償式スポット型 (熱)	光電式スポット型 (煙)	イオン化式スポット型 (煙)	炎感知器	火災通報装置	火災通報専用電話機	予備電源	操作部 (電源部)	起動装置・音響装置・表示灯
		P型1級	P型2級																			
山元町営						2P型1級																
1	つばめの杜住宅 1号棟	1		10	9	6	6	12			1			6								
2	道合住宅 1号棟	1		10	10	6	6	11			1	20		6								
合計		2	0	20	19	12	12	23	0	0	2	20	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0

(消防用設備等設置数量一覧)

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消防用設備等設置数量														
						消火器具		住戸用自動火災報知設備						[感知器]						
別表-2参照						検受機 (外部試験器等による機能点)	一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器		
岩沼市営						3GP型			級P型1・2	(外部試験器等による機能点検)			(外部試験器等による機能点検)							
1	桑原住宅 1号棟	2	24	RC造3F	1															
	桑原住宅 2号棟			RC造3F																
2	栄住宅 1号棟	1	12	RC造3F	1															
3	亀塚第2住宅 1号棟	3	56	RC造4F	1															
	亀塚第2住宅 2号棟			RC造4F																
	亀塚第2住宅 3号棟			RC造4F																
4	亀塚第3住宅 1号棟	2	40	RC造5F	1															
	亀塚第3住宅 2号棟			RC造5F																
5	阿武隈住宅 1号棟	4	100	RC造5F	1															
	阿武隈住宅 2号棟			RC造5F																
	阿武隈住宅 3号棟			RC造5F																
	阿武隈住宅 4号棟			RC造5F																
6	里の杜住宅 1号棟	7	24	木造平家	1															
	里の杜住宅 2号棟			木造平家																
	里の杜住宅 3号棟			木造平家																
	里の杜住宅 4号棟			木造平家		24			24	24	24	63	111							
	里の杜住宅 5号棟			木造平家																
	里の杜住宅 6号棟			木造平家																
	里の杜住宅 高齢者相談所			木造平家																
	玉浦西四丁目住宅 4号棟	1	4	木造2F	1	4					4	4	4	16	4					
8	三軒茶屋西住宅 1号棟	8	32	S造2F	1	4					4	4	4	12						
	三軒茶屋西住宅 2号棟			S造2F		4				4	4	4	12							
	三軒茶屋西住宅 3号棟			S造2F		4				4	4	4	16							
	三軒茶屋西住宅 4号棟			S造2F		4				4	4	4	12							
	三軒茶屋西住宅 5号棟			S造2F		4				4	4	4	16							
	三軒茶屋西住宅 6号棟			S造2F		4				4	4	4	16							
	三軒茶屋西住宅 7号棟			S造2F		4				4	4	4	16							
	三軒茶屋西住宅 8号棟			S造2F		4				4	4	4	16							
合計		28	292	0	8	0	60	0	0	0	0	60	60	60	195	115	0	0	0	

(消防用設備等設置数量一覧)

NO.	団地名・集会所名	共同住宅用自動火災報知設備										[感知器]					消防署へ通報する火災報知設備		非常警報設備				
		受信機	一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(美装)	発信機	表示灯	音響装置	中継器	ガス漏れ検知器・検知区域警報装置・表示灯	電源装置(常用・非常用・予備)	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器	火災通報装置	火災通報専用電話機	予備電源	操作部(電源部)	起動装置・音響装置・表示灯		
		P型1級	P型2級					級 P型1・2															
	岩沼市営																						
1	桑原住宅 1号棟 桑原住宅 2号棟																						
2	栄住宅 1号棟																						
3	亀塚第2住宅 1号棟 亀塚第2住宅 2号棟 亀塚第2住宅 3号棟																						
4	亀塚第3住宅 1号棟 亀塚第3住宅 2号棟																						
5	阿武隈住宅 1号棟 阿武隈住宅 2号棟 阿武隈住宅 3号棟 阿武隈住宅 4号棟																						
6	里の杜住宅 1号棟 里の杜住宅 2号棟 里の杜住宅 3号棟 里の杜住宅 4号棟 里の杜住宅 5号棟 里の杜住宅 6号棟 里の杜住宅 高齢者相談所	1		10	7	7	7	7	7	24	1												
	玉浦西四丁目住宅 4号棟																						
8	三軒茶屋西住宅 1号棟 三軒茶屋西住宅 2号棟 三軒茶屋西住宅 3号棟 三軒茶屋西住宅 4号棟 三軒茶屋西住宅 5号棟 三軒茶屋西住宅 6号棟 三軒茶屋西住宅 7号棟 三軒茶屋西住宅 8号棟																						
	合計	1	0	10	7	7	7	7	7	0	24	1	4	5	0	1	0	0	1	1	0	0	0

(消防用設備等設置数量一覧)

NO.	団地名・集会所名	誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管			防火戸			訓練	報告	備考	管理開始	
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口		連動操作盤(2回線)	防火扉(片)	遮煙スクリーン	光電式スポット型(煙)	消防訓練立会い			消防への点検報告書提出
	岩沼市営																		
1	桑原住宅 1号棟			2	2												1		
	桑原住宅 2号棟			2	2												1		
2	栄住宅 1号棟			2	2												1		
3	亀塚第2住宅 1号棟			2	2	2											1		
	亀塚第2住宅 2号棟			2	2	2													
	亀塚第2住宅 3号棟			2	2	2													
4	亀塚第3住宅 1号棟			2	2	2	2										1		
	亀塚第3住宅 2号棟			2	2	2	2												
5	阿武隈住宅 1号棟			2	2	2	2										1		
	阿武隈住宅 2号棟			2	2	2	2												
	阿武隈住宅 3号棟			2	2	2	2												
	阿武隈住宅 4号棟			2	2	2	2												
6	里の杜住宅 1号棟																1		
	里の杜住宅 2号棟																		
	里の杜住宅 3号棟																		
	里の杜住宅 4号棟																		
	里の杜住宅 5号棟																		
	里の杜住宅 6号棟																		
	里の杜住宅 高齢者相談所																		
	玉浦西四丁目住宅 4号棟																1		
8	三軒茶屋西住宅 1号棟																1		
	三軒茶屋西住宅 2号棟																		
	三軒茶屋西住宅 3号棟																		
	三軒茶屋西住宅 4号棟																		
	三軒茶屋西住宅 5号棟																		
	三軒茶屋西住宅 6号棟																		
	三軒茶屋西住宅 7号棟																		
	三軒茶屋西住宅 8号棟																		
	合計	0	0	24	24	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0

NO.	団地名・集会所名	誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管			防火戸			訓練	報告	備考	管理開始
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口		運動操作盤(2回線)	防火扉(片)	遮煙スクリーン	光電式スポット型(煙)	消防訓練立会い		
	岩沼市営																	
1	桑原住宅 1号棟			2	2													
	桑原住宅 2号棟			2	2													
2	栄住宅 1号棟			2	2													
3	亀塚第2住宅 1号棟			2	2	2												
	亀塚第2住宅 2号棟			2	2	2												
	亀塚第2住宅 3号棟			2	2	2												
4	亀塚第3住宅 1号棟			2	2	2	2											
	亀塚第3住宅 2号棟			2	2	2	2											
5	阿武隈住宅 1号棟			2	2	2	2											
	阿武隈住宅 2号棟			2	2	2	2											
	阿武隈住宅 3号棟			2	2	2	2											
	阿武隈住宅 4号棟			2	2	2	2											
6	里の杜住宅 1号棟																	
	里の杜住宅 2号棟																	
	里の杜住宅 3号棟																	
	里の杜住宅 4号棟																	
	里の杜住宅 5号棟																	
	里の杜住宅 高齢者相談所																	
	玉浦西四丁目住宅 4号棟																	
8	三軒茶屋西住宅 1号棟																	
	三軒茶屋西住宅 2号棟																	
	三軒茶屋西住宅 3号棟																	
	三軒茶屋西住宅 4号棟																	
	三軒茶屋西住宅 5号棟																	
	三軒茶屋西住宅 6号棟																	
	三軒茶屋西住宅 7号棟																	
	三軒茶屋西住宅 8号棟																	
	合計	0	0	24	24	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具		住戸用自動火災報知設備						[感知器]							
						別表-2 参照	受信機 (外部試験器等による機能点 検)	一面あたりの回線数(実装) 一面あたりの回線数(全体)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器			
岩沼市営						3 級	P 型	表示 灯	(外部試験器等による 機能点検)			(外部試験器等による機能点検)									
1	桑原住宅 1号棟	2	24	RC造3F	1																
	桑原住宅 2号棟			RC造3F																	
2	栄住宅 1号棟	1	12	RC造3F	1																
3	亀塚第2住宅 1号棟	3	56	RC造4F	1																
	亀塚第2住宅 2号棟			RC造4F																	
	亀塚第2住宅 3号棟			RC造4F																	
4	亀塚第3住宅 1号棟	2	40	RC造5F	1																
	亀塚第3住宅 2号棟			RC造5F																	
5	阿武隈住宅 1号棟	4	100	RC造5F	1																
	阿武隈住宅 2号棟			RC造5F																	
	阿武隈住宅 3号棟			RC造5F																	
	阿武隈住宅 4号棟			RC造5F																	
6	里の杜住宅 1号棟	7	24	木造平家	1																
	里の杜住宅 2号棟			木造平家																	
	里の杜住宅 3号棟			木造平家																	
	里の杜住宅 4号棟			木造平家		24			24	24	24	63	111								
	里の杜住宅 5号棟			木造平家																	
	里の杜住宅 6号棟			木造平家																	
	里の杜住宅 高齢者相談所			木造平家																	
	玉浦西四丁目住宅 4号棟	1	4	木造2F	1		4			4	4	4	16	4							
8	三軒茶屋西住宅 1号棟	8	32	S造2F	1		4			4	4	4	12								
	三軒茶屋西住宅 2号棟			S造2F		4			4	4	4	12									
	三軒茶屋西住宅 3号棟			S造2F		4			4	4	4	16									
	三軒茶屋西住宅 4号棟			S造2F		4			4	4	4	12									
	三軒茶屋西住宅 5号棟			S造2F		4			4	4	4	16									
	三軒茶屋西住宅 6号棟			S造2F		4			4	4	4	16									
	三軒茶屋西住宅 7号棟			S造2F		4			4	4	4	16									
	三軒茶屋西住宅 8号棟			S造2F		4			4	4	4	16									
	合計	28	292	0	8	0	60	0	0	0	0	60	60	60	195	115	0	0	0	0	

NO.	団地名・集会所名	共同住宅用自動火災報知設備										[感知器]					消防署へ通報する火災報知設備			非常警報設備		
		受信機	一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(美装)	発信機	表示灯	音響装置	中継器	ガス漏れ検知器・検知区域警報装置・表示灯	電源装置 (常用・非常用・予備)	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器	火災通報装置	火災通報専用電話機	予備電源	操作部(電源部)	起動装置・音響装置・表示灯	
		P型1級	P型2級		級P型1・2																	
	岩沼市営																					
1	桑原住宅 1号棟 桑原住宅 2号棟																					
2	栄住宅 1号棟																					
3	亀塚第2住宅 1号棟 亀塚第2住宅 2号棟 亀塚第2住宅 3号棟																					
4	亀塚第3住宅 1号棟 亀塚第3住宅 2号棟																					
5	阿武隈住宅 1号棟 阿武隈住宅 2号棟 阿武隈住宅 3号棟 阿武隈住宅 4号棟																					
6	里の杜住宅 1号棟 里の杜住宅 2号棟 里の杜住宅 3号棟 里の杜住宅 4号棟 里の杜住宅 5号棟 里の杜住宅 6号棟 里の杜住宅 高齢者相談所	1		10	7	7	7	7	7	24	1											
	玉浦西四丁目住宅 4号棟												4	5		1		1	1			
8	三軒茶屋西住宅 1号棟 三軒茶屋西住宅 2号棟 三軒茶屋西住宅 3号棟 三軒茶屋西住宅 4号棟 三軒茶屋西住宅 5号棟 三軒茶屋西住宅 6号棟 三軒茶屋西住宅 7号棟 三軒茶屋西住宅 8号棟																					
	合計	1	0	10	7	7	7	7	7	24	1	4	5	0	1	0	0	1	1	0	0	0

NO.	団地名・集会所名	誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管			防火戸			訓練	報告	備考	管理開始	
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口		運動操作盤(2回線)	防火扉(片)	遮煙スクリーン	光電式スポット型(煙)	消防訓練立会い			消防への点検報告書提出
	岩沼市営																		
1	桑原住宅 1号棟			2	2														
	桑原住宅 2号棟			2	2														
2	栄住宅 1号棟			2	2														
3	亀塚第2住宅 1号棟			2	2	2													
	亀塚第2住宅 2号棟			2	2	2													
	亀塚第2住宅 3号棟			2	2	2													
4	亀塚第3住宅 1号棟			2	2	2	2												
	亀塚第3住宅 2号棟			2	2	2	2												
5	阿武隈住宅 1号棟			2	2	2	2												
	阿武隈住宅 2号棟			2	2	2	2												
	阿武隈住宅 3号棟			2	2	2	2												
	阿武隈住宅 4号棟			2	2	2	2												
	里の杜住宅 1号棟																		
	里の杜住宅 2号棟																		
	里の杜住宅 3号棟																		
6	里の杜住宅 4号棟																		
	里の杜住宅 5号棟																		
	里の杜住宅 6号棟																		
	里の杜住宅 高齢者相談所																		
	玉浦西四丁目住宅 4号棟																		
8	三軒茶屋西住宅 1号棟																		
	三軒茶屋西住宅 2号棟																		
	三軒茶屋西住宅 3号棟																		
	三軒茶屋西住宅 4号棟																		
	三軒茶屋西住宅 5号棟																		
	三軒茶屋西住宅 6号棟																		
	三軒茶屋西住宅 7号棟																		
	三軒茶屋西住宅 8号棟																		
	合計	0	0	24	24	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具		住戸用自動火災報知設備						[感知器]											
						別表-2 参照	受信機 (外部試験器等による 機能点検)	一面あたりの回線数 (全体)	一面あたりの回線数 (実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型 (熱)	定温式スポット型 (熱)	補償式スポット型 (熱)	光電式スポット型 (煙)	イオン化式スポット型 (煙)	炎感知器						
名取市営						3 級 P 型				2 級 P 型 1 表示 灯	(外部試験等による 機能点検)			(外部試験等による機能点検)											
1	箱塚団地 1号棟	2	64	RC造4F	1																				
	箱塚団地 2号棟			RC造4F																					
2	小豆島団地 15号棟	5	88	RC造4F	1																				
	小豆島団地 16号棟			RC造4F																					
	小豆島団地 17号棟			RC造4F																					
	小豆島団地 18号棟			RC造4F																					
3	美田園北団地 A棟	1	50	RC造5F	1	50				50	50	50	178	50											
4	高柳東団地 A棟	1	50	RC造5F	1	50				50	50	50	161	50											
5	関上中央第一団地 A棟	5	180	RC造6F	1	35				35	35	35	110												
	関上中央第一団地 B棟			RC造6F		35				35	35	35	110												
	関上中央第一団地 C棟			RC造6F		35				35	35	35	120												
	関上中央第一団地 D棟			RC造6F		35				35	35	35	100												
	関上中央第一団地 E棟			RC造6F		40				40	40	40	110												
6	関上中央第二団地 F棟	3	105	RC造6F	1	75				75	75	75	190												
	関上中央第二団地 G棟			RC造6F																					
	関上中央第二団地 H棟			RC造6F		40				40	40	40	120												
合計						17	537	0	6	0	395	0	0	0	0	0	395	395	395	1,199	100	0	0	0	0

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具		住戸用自動火災報知設備						[感知器]								
						別表-2 参照	機能点検 (外部試験器等による)	受信機 (外部試験器等による)	一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器		
名取市営						3 級 P 型		2 級 P 型 1 表示 灯	(外部試験器等による機能点検)			(外部試験器等による機能点検)										
1	箱塚団地 1号棟	2	64	RC造4F	1																	
	箱塚団地 2号棟			RC造4F																		
2	小豆島団地 15号棟	5	88	RC造4F	1																	
	小豆島団地 16号棟			RC造4F																		
	小豆島団地 17号棟			RC造4F																		
	小豆島団地 18号棟			RC造4F																		
3	美田園北団地 A棟	1	50	RC造5F	1		50				50	50	50	178	50							
4	高柳東団地 A棟	1	50	RC造5F	1		50				50	50	50	161	50							
5	関上中央第一団地 A棟	5	180	RC造6F	1		35				35	35	35	110								
	関上中央第一団地 B棟			RC造6F					35	35	35	110										
	関上中央第一団地 C棟			RC造6F					35	35	35	120										
	関上中央第一団地 D棟			RC造6F					35	35	35	100										
	関上中央第一団地 E棟			RC造6F					40				40	40	40	110						
6	関上中央第二団地 F棟	3	105	RC造6F	1		75				75	75	75	190								
	関上中央第二団地 G棟			RC造6F																		
	関上中央第二団地 H棟			RC造6F					40				40	40	40	120						
合計		17	537	0	6	0	395	0	0	0	0	0	0	395	395	395	1,199	100	0	0	0	0

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具		住戸用自動火災報知設備						[感知器]									
						別表-2 参照	受信機(外部試験器等による機能点検)	一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器				
多賀城市営							3 G P 級			2 P 級 1 表示灯	(外部試験器等による機能点検)			(外部試験器等による機能点検)									
1	高崎住宅 1号棟	2	32	RC造4F	1																		
	高崎住宅 2号棟			RC造4F																			
2	紅葉山住宅 1号棟	3	60	RC造5F	1																		
	紅葉山住宅 2号棟			RC造5F																			
	紅葉山住宅 集会所			木造平家																			
3	浮島住宅 1号棟	2	24	RC造3F	1																		
	浮島住宅 2号棟			RC造3F																			
4	大松住宅 1号棟	1	59	RC造6F	1																		
5	留ヶ谷住宅 1号棟	1	55	RC造9F	1		62				62	62	62	239	62								
6	桜木住宅 1号棟	4	162	RC造5F	1		25			25	25	25	79	25		1							
	桜木住宅 2号棟			RC造5F				45			45	45	45	146	45								
	桜木住宅 3号棟			RC造5F				53			53	53	53	170	53								
	桜木住宅 4号棟			RC造5F				44			44	44	44	133	44								
	桜木住宅 集会所																		1				
7	新田住宅 1号棟	3	48	RC造3F	1		38			38	38	38	126	38									
	新田住宅 2号棟			RC造3F																			
	新田住宅 3号棟			RC造3F				12			12	12	12	36	12								
8	鶴ヶ谷住宅 1号棟	6	274	RC造4F	1		42			42	42	42	124	42									
	鶴ヶ谷住宅 2号棟			RC造8F				86			86	86	86	281	86								
	鶴ヶ谷住宅 3号棟			RC造8F				86			86	86	86	281	86								
	鶴ヶ谷住宅 4号棟			RC造6F				64			64	64	64	202	64								
	鶴ヶ谷住宅 集会所			SRC造平家																			
9	宮内住宅 1号棟	2	50	RC造6F	1		52			52	52	52	146	52									
	宮内住宅 2号棟			RC造6F																			
	宮内住宅 集会所・高齢者相談所			住棟内																			
合計		24	764	0	9	0	609	0	0	0	0	609	609	609	1,963	609	0	2	0	0			

NO.	団地名・集会所名	誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管			防火戸				訓練	報告	備考	管理開始
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口	配管加圧試験	連動操作盤(2回線)	防火扉(片)	遮煙スクリーン	光電式スポット型(煙)	消防訓練立会い	消防への点検報告書提出		
	多賀城市営										R6年度実施								
1	高崎住宅 1号棟			2	2	2											1		
	高崎住宅 2号棟			2	2	2													
2	紅葉山住宅 1号棟			2	2	2	2										1		
	紅葉山住宅 2号棟			2	2	2	2												
	紅葉山住宅 集会所																		
3	浮島住宅 1号棟			4	4												1		
	浮島住宅 2号棟			4	4														
4	大松住宅 1号棟	24															1		
5	留ヶ谷住宅 1号棟	38						1	8	1							1		
6	桜木住宅 1号棟																1		
	桜木住宅 2号棟																		
	桜木住宅 3号棟																		
	桜木住宅 4号棟																		
	桜木住宅 集会所																		
7	新田住宅 1号棟																1		
	新田住宅 2号棟																		
	新田住宅 3号棟			2	2														
8	鶴ヶ谷住宅 1号棟																1		
	鶴ヶ谷住宅 2号棟							2	12										
	鶴ヶ谷住宅 3号棟							2	12										
	鶴ヶ谷住宅 4号棟																		
	鶴ヶ谷住宅 集会所	1																	
	鶴ヶ谷住宅 高齢者相談所	1																	
9	宮内住宅 1号棟																1		
	宮内住宅 2号棟																		
	宮内住宅 集会所・高齢者相談所																		
	合計	64	0	18	18	8	4	0	5	32	1	0	0	0	0	0	9	9	0

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具		住戸用自動火災報知設備						[感知器]							
						別表-2 参照	機能点検 (外部試験器等による)	受信機 (機能点検)	一面あたりの 回線数(全体)	一面あたりの 回線数(実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型 (熱)	定温式スポット型 (熱)	補償式スポット型 (熱)	光電式スポット型 (煙)	イオン化式スポット型 (煙)	炎感知器	
多賀城市営						3 G 級 P 型			2 P 級 1 表示 灯	(外部試験器等による 機能点検)			(外部試験器等による機能点検)								
1	高崎住宅 1号棟	2	32	RC造4F	1																
	高崎住宅 2号棟			RC造4F																	
2	紅葉山住宅 1号棟	3	60	RC造5F	1																
	紅葉山住宅 2号棟			RC造5F																	
	紅葉山住宅 集会所			木造平家																	
3	浮島住宅 1号棟	2	24	RC造3F	1																
	浮島住宅 2号棟			RC造3F																	
4	大松住宅 1号棟	1	59	RC造6F	1																
5	留ヶ谷住宅 1号棟	1	55	RC造9F	1	62				62	62	62	239	62							
6	桜木住宅 1号棟	4	162	RC造5F	1	25				25	25	25	79	25		1					
	桜木住宅 2号棟			RC造5F		45				45	45	45	146	45							
	桜木住宅 3号棟			RC造5F		53				53	53	53	170	53							
	桜木住宅 4号棟			RC造5F		44				44	44	44	133	44							
	桜木住宅 集会所																		1		
7	新田住宅 1号棟	3	48	RC造3F	1	38				38	38	38	126	38							
	新田住宅 2号棟			RC造3F																	
	新田住宅 3号棟			RC造3F		12				12	12	12	36	12							
8	鶴ヶ谷住宅 1号棟	6	274	RC造4F	1	42				42	42	42	124	42							
	鶴ヶ谷住宅 2号棟			RC造8F		86				86	86	86	281	86							
	鶴ヶ谷住宅 3号棟			RC造8F		86				86	86	86	281	86							
	鶴ヶ谷住宅 4号棟			RC造6F		64				64	64	64	202	64							
	鶴ヶ谷住宅 集会所			SRC造平家																	
	鶴ヶ谷住宅 高齢者相談所			SRC造平家																	
9	宮内住宅 1号棟	2	50	RC造6F	1	52				52	52	52	146	52							
	宮内住宅 2号棟			RC造6F																	
	宮内住宅 集会所・高齢者相談所			住棟内																	
合計		24	764	0	9	0	609	0	0	0	0	0	609	609	609	1,963	609	0	2	0	0

NO.	団地名・集会所名	誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管			防火戸				訓練	報告	備考	管理開始
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口	配管加圧試験	運動操作盤(2回線)	防火扉(片)	遮煙スクリーン	光電式スポット型(煙)	消防訓練立会い	消防への点検報告書提出		
	多賀城市営																		
1	高崎住宅 1号棟			2	2	2													
	高崎住宅 2号棟			2	2	2													
2	紅葉山住宅 1号棟			2	2	2	2												
	紅葉山住宅 2号棟			2	2	2	2												
	紅葉山住宅 集会所																		
3	浮島住宅 1号棟			4	4														
	浮島住宅 2号棟			4	4														
4	大松住宅 1号棟	24																	
5	留ヶ谷住宅 1号棟	38						1	8										
6	桜木住宅 1号棟																		
	桜木住宅 2号棟																		
	桜木住宅 3号棟																		
	桜木住宅 4号棟																		
	桜木住宅 集会所																		
7	新田住宅 1号棟																		
	新田住宅 2号棟																		
	新田住宅 3号棟			2	2														
8	鶴ヶ谷住宅 1号棟																		
	鶴ヶ谷住宅 2号棟							2	12										
	鶴ヶ谷住宅 3号棟							2	12										
	鶴ヶ谷住宅 4号棟																		
	鶴ヶ谷住宅 集会所	1															1		
	鶴ヶ谷住宅 高齢者相談所	1																	
9	宮内住宅 1号棟																		
	宮内住宅 2号棟																		
	宮内住宅 集会所・高齢者相談所																		
	合計	64	0	18	18	8	4	0	5	32	0	0	0	0	0	9	1	0	

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具		住戸用自動火災報知設備							[感知器]					
						別表-2 参照	受信機 機能点検 (外部試験器等による)	一面あたりの 回線数(全体)	一面あたりの 回線数(実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型 (熱)	定温式スポット型 (熱)	補償式スポット型 (熱)	光電式スポット型 (煙)	イオン化式スポット型 (煙)	炎感知器	
多賀城市営							3 G 級 P 型			2 P 級型 1・ 表示 灯	(外部試験器等による 機能点検)		(外部試験器等による機能点検)							
1	高崎住宅 1号棟 高崎住宅 2号棟	2	32	RC造4F	1															
2	紅葉山住宅 1号棟 紅葉山住宅 2号棟 紅葉山住宅 集会所	3	60	RC造5F RC造5F 木造平家	1															
3	浮島住宅 1号棟 浮島住宅 2号棟	2	24	RC造3F RC造3F	1															
4	大松住宅 1号棟	1	59	RC造6F	1															
5	留ヶ谷住宅 1号棟	1	55	RC造9F	1		62				62	62	62	239	62					
6	桜木住宅 1号棟 桜木住宅 2号棟 桜木住宅 3号棟 桜木住宅 4号棟 桜木住宅 集会所	4	162	RC造5F RC造5F RC造5F RC造5F	1		25			25	25	25	79	25		1				
7	新田住宅 1号棟 新田住宅 2号棟 新田住宅 3号棟	3	48	RC造3F RC造3F RC造3F	1		38			38	38	38	126	38						
8	鶴ヶ谷住宅 1号棟 鶴ヶ谷住宅 2号棟 鶴ヶ谷住宅 3号棟 鶴ヶ谷住宅 4号棟 鶴ヶ谷住宅 集会所 鶴ヶ谷住宅 高齢者相談所	6	274	RC造4F RC造8F RC造8F RC造6F SRC造平家 SRC造平家	1		42			42	42	42	124	42						
9	宮内住宅 1号棟 宮内住宅 2号棟 宮内住宅 集会所・高齢者相談所	2	50	RC造6F RC造6F 住棟内	1		52			52	52	52	146	52						
合計		24	764	0	9	0	609	0	0	0	0	609	609	609	1,963	609	0	2	0	0

NO.	団地名・集会所名	誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管			防火戸			訓練	報告	備考	管理開始	
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口	配管加圧試験	運動操作盤(2回線)	防火扉(片)	遮煙スクリーン	光電式スポット型(煙)	消防訓練立会い			消防への点検報告書提出
	多賀城市営										R8年度実施								
1	高崎住宅 1号棟			2	2	2													
	高崎住宅 2号棟			2	2	2													
2	紅葉山住宅 1号棟			2	2	2	2												
	紅葉山住宅 2号棟			2	2	2	2												
	紅葉山住宅 集会所																		
3	浮島住宅 1号棟			4	4														
	浮島住宅 2号棟			4	4														
4	大松住宅 1号棟	24																	
5	留ヶ谷住宅 1号棟	38						1	8										
	桜木住宅 1号棟																		
	桜木住宅 2号棟																		
6	桜木住宅 3号棟																		
	桜木住宅 4号棟																		
	桜木住宅 集会所																		
7	新田住宅 1号棟																		
	新田住宅 2号棟																		
	新田住宅 3号棟			2	2														
	鶴ヶ谷住宅 1号棟																		
8	鶴ヶ谷住宅 2号棟							2	12	1									
	鶴ヶ谷住宅 3号棟							2	12	1									
	鶴ヶ谷住宅 4号棟																		
	鶴ヶ谷住宅 集会所	1															1		
	鶴ヶ谷住宅 高齢者相談所	1																	
9	宮内住宅 1号棟																		
	宮内住宅 2号棟																		
	宮内住宅 集会所・高齢者相談所																		
	合計	64	0	18	18	8	4	0	5	32	2	0	0	0	0	9	1	0	

(消防用設備等設置数量一覧)

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具		住戸用自動火災報知設備						[感知器]										
						別表-2 参照	機能点検 (外部試験器等による)	受信機 (一面あたりの回線数(全体))	一面あたりの回線数 (美装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器					
七ヶ浜町営						3 G 級 P 型		2 P 級 1 表示 灯	(外部試験器等による機能点検)						(外部試験器等による機能点検)									
1	菖蒲田浜地区住宅 A棟	6	100	RC造3F	1	16					16	16	16	29	32									
	菖蒲田浜地区住宅 B棟			RC造3F																				
	菖蒲田浜地区住宅 C棟			RC造3F																				
	菖蒲田浜地区住宅 D棟			RC造3F																				
	菖蒲田浜地区住宅 E棟			RC造3F																				
	菖蒲田浜地区住宅 集会所			RC造3F																				
2	花淵浜地区住宅 A棟	4	50	RC造3F	1	30					30	30	30	90	30									
	花淵浜地区住宅 B棟			RC造3F																				
	花淵浜地区住宅 C棟			RC造3F																				
	花淵浜地区住宅 D棟			RC造3F																				
3	代ヶ崎浜地区住宅 A棟	4	24	RC造3F	1	24																		
	代ヶ崎浜地区住宅 B棟			RC造3F																				
	代ヶ崎浜地区住宅 C棟			RC造3F																				
	代ヶ崎浜地区住宅 D棟			RC造3F																				
合計		14	174	0	3	0	174	0	0	0	0	0	175	175	175	380	278	0	0	0	0			

(消防用設備等設置数量一覧)

NO.	団地名・集会所名	共同住宅用自動火災報知設備								[感知器]						消防署へ通報する火災報知設備			非常警報設備		
		受信機	一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(実装)	発信機	表示灯	音響装置	中継器	ガス漏れ検知器・検知区域警報装置・表示灯	電源装置(常用・非常用・予備)	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器	火災通報装置	火災通報専用電話機	予備電源	操作部(電源部)	起動装置・音響装置・表示灯
		P型1級	P型2級		2P型1級																
	七ヶ浜町営																				
1	菖蒲田浜地区住宅 A棟	1		15	11	5	5	10		1			1								
	菖蒲田浜地区住宅 B棟																				
	菖蒲田浜地区住宅 C棟	1		60	50	24	24	47	1	1	1	2									
	菖蒲田浜地区住宅 D棟																				
	菖蒲田浜地区住宅 E棟																				
	菖蒲田浜地区住宅 集会所																				
2	花淵浜地区住宅 A棟	1		15	13	6	6	9		1			1								
	花淵浜地区住宅 B棟																				
	花淵浜地区住宅 C棟	1		10	8	6	6	9		1	1										
	花淵浜地区住宅 D棟																				
3	代ヶ崎浜地区住宅 A棟	1		15	14	7	7	7	1	1	1	1									
	代ヶ崎浜地区住宅 B棟																				
	代ヶ崎浜地区住宅 C棟																				
	代ヶ崎浜地区住宅 D棟																				
合計		5	0	115	96	48	48	82	0	0	5	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0

(消防用設備等設置数量一覧)

NO.	団地名・集会所名	誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管			防火戸			訓練	報告	備考	管理開始	
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口		運動操作盤(2回線)	防火扉(片)	遮煙スクリーン	光電式スポット型(煙)	消防訓練立会い			消防への点検報告書提出
七ヶ浜町営																			
1	菖蒲田浜地区住宅 A棟	3															1		
	菖蒲田浜地区住宅 B棟																		
	菖蒲田浜地区住宅 C棟																		
	菖蒲田浜地区住宅 D棟																		
	菖蒲田浜地区住宅 E棟																		
	菖蒲田浜地区住宅 集会所																		
2	花洲浜地区住宅 A棟															1			
	花洲浜地区住宅 B棟																		
	花洲浜地区住宅 C棟																		
	花洲浜地区住宅 D棟																		
3	代ヶ崎浜地区住宅 A棟															1			
	代ヶ崎浜地区住宅 B棟																		
	代ヶ崎浜地区住宅 C棟																		
	代ヶ崎浜地区住宅 D棟																		
合計		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0		

(消防用設備等設置数量一覧)

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	消火器具 別表-2 参照	住戸用自動火災報知設備					[感知器]									
							受信機 機能点検 (外部試験器等による)	一面あたりの 回線数(全体)	一面あたりの 回線数(実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型 (熱)	定温式スポット型 (熱)	補償式スポット型 (熱)	光電式スポット型 (煙)	イオン化式スポット型 (煙)	炎感知器		
	七ヶ浜町営						3 G P 級				2 P 級	表示灯	(外部試験器等による機能点検)	(外部試験器等による機能点検)							
1	菖蒲田浜地区住宅 A棟	6	100	RC造3F	1		16				16	16	16	29	32						
	菖蒲田浜地区住宅 B棟			RC造3F																	
	菖蒲田浜地区住宅 C棟			RC造3F																	
	菖蒲田浜地区住宅 D棟			RC造3F																	
	菖蒲田浜地区住宅 E棟			RC造3F																	
	菖蒲田浜地区住宅 集会室			RC造3F																	
2	花測浜地区住宅 A棟	4	50	RC造3F	1		30			30	30	30	90	30							
	花測浜地区住宅 B棟			RC造3F																	
	花測浜地区住宅 C棟			RC造3F																	
	花測浜地区住宅 D棟			RC造3F																	
3	代ヶ崎浜地区住宅 A棟	4	24	RC造3F	1		24			24	24	24	45	24							
	代ヶ崎浜地区住宅 B棟			RC造3F																	
	代ヶ崎浜地区住宅 C棟			RC造3F																	
	代ヶ崎浜地区住宅 D棟			RC造3F																	
合計		14	174	0	3	0	174	0	0	0	0	0	175	175	175	380	278	0	0	0	0

(消防用設備等設置数量一覧)

NO.	団地名・集会所名	共同住宅用自動火災報知設備								[感知器]						消防署へ通報する火災報知設備			非常警報設備			
		受信機	一面あたりの回線数(全体)	一面あたりの回線数(実装)	発信機	表示灯	音響装置	中継器	ガス漏れ検知器・検知区域警報装置・表示灯	電源装置(常用・非常用・予備)	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器	火災通報装置	火災通報専用電話機	予備電源	操作部(電源部)	起動装置・音響装置・表示灯	
七ヶ浜町営		P型1級	P型2級		2P型1級																	
1	菖蒲田浜地区住宅 A棟	1		15	11	5	5	10		1			1									
	菖蒲田浜地区住宅 B棟																					
	菖蒲田浜地区住宅 C棟	1		60	50	24	24	47	1	1	1	2										
	菖蒲田浜地区住宅 D棟																					
	菖蒲田浜地区住宅 E棟																					
	菖蒲田浜地区住宅 集会所																					
2	花淵浜地区住宅 A棟	1		15	13	6	6	9		1			1									
	花淵浜地区住宅 B棟																					
	花淵浜地区住宅 C棟	1		10	8	6	6	9		1	1											
	花淵浜地区住宅 D棟																					
3	代ヶ崎浜地区住宅 A棟	1		15	14	7	7	7	1	1	1	1										
	代ヶ崎浜地区住宅 B棟																					
	代ヶ崎浜地区住宅 C棟																					
	代ヶ崎浜地区住宅 D棟																					
合計		5	0	115	96	48	48	82	0	0	5	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0

(消防用設備等設置数量一覧)

NO.	団地名・集会所名	誘導灯及び誘導標識		避難器具					連結送水管		防火戸			訓練	報告	備考	管理開始	
		誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口	運動操作盤(2回線)	防火扉(片)	遮煙スクリーン	光電式スポット型(煙)	消防訓練立会い			消防への点検報告書提出
	七ヶ浜町営																	
1	菖蒲田浜地区住宅 A棟	3																
	菖蒲田浜地区住宅 B棟																	
	菖蒲田浜地区住宅 C棟																	
	菖蒲田浜地区住宅 D棟																	
	菖蒲田浜地区住宅 E棟																	
	菖蒲田浜地区住宅 集会室																	
2	花刈浜地区住宅 A棟																	
	花刈浜地区住宅 B棟																	
	花刈浜地区住宅 C棟																	
	花刈浜地区住宅 D棟																	
3	代ヶ崎浜地区住宅 A棟																	
	代ヶ崎浜地区住宅 B棟																	
	代ヶ崎浜地区住宅 C棟																	
	代ヶ崎浜地区住宅 D棟																	
	合計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	

(消防用設備等設置数量一覧)

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	住宅数	別表-2 参照	消火器具		住戸用自動火災報知設備						[感知器]									
							受信機 機能点検) (外部試験器等による	一面あたりの 回線数(全体)	一面あたりの 回線数(実装)	発信機	音響装置	中継器	戸外表示器	差動式スポット型 (熱)	定温式スポット型 (熱)	補償式スポット型 (熱)	光電式スポット型 (煙)	イオン化式スポット型 (煙)	炎感知器					
七ヶ浜町営							3 G P 級			2 P 級	表示灯	(外部試験器等による機能点検)			(外部試験器等による機能点検)									
1	菖蒲田浜地区住宅 A棟	6	100	RC造3F	1		16					16	16	16	29	32								
	菖蒲田浜地区住宅 B棟			RC造3F																				
	菖蒲田浜地区住宅 C棟			RC造3F																				
	菖蒲田浜地区住宅 D棟			RC造3F																				
	菖蒲田浜地区住宅 E棟			RC造3F																				
	菖蒲田浜地区住宅 集会室			RC造3F																				
2	花淵浜地区住宅 A棟	4	50	RC造3F	1		30					30	30	30	90	30								
	花淵浜地区住宅 B棟			RC造3F																				
	花淵浜地区住宅 C棟			RC造3F																				
	花淵浜地区住宅 D棟			RC造3F																				
3	代ヶ崎浜地区住宅 A棟	4	24	RC造3F	1		24					24	24	24	45	24								
	代ヶ崎浜地区住宅 B棟			RC造3F																				
	代ヶ崎浜地区住宅 C棟			RC造3F																				
	代ヶ崎浜地区住宅 D棟			RC造3F																				
合計		14	174	0	3	0	174	0	0	0	0	175	175	175	380	278	0	0	0	0				

都市機構・公社住宅

令和6年4月現在

整理番号	住宅名	設置	規格	分類等	点検 数量	点検項目及び数量			設置 総数	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		号棟	ABC協定			機器	サブリング	放射		製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造
1	仙台 外記丁(市)住宅	1	10型	蓄圧式	66				33	1	2	4	4	4	2	2	1	2	11	
		小計	10型	蓄圧式	66	64	2	1	33											
2	仙台 榴ヶ岡(市)住宅	1	10型	蓄圧式	62				31	1	2	2	2	4	3	2	1	2	12	
		小計	10型	蓄圧式	62	60	2	1	31											
3	仙台 桜ヶ岡(市)住宅	1	10型	蓄圧式	144				72	1	2	4	3	9	6	3	3	3	38	
		小計	10型	蓄圧式	144	142	2	1	72											
4	公社 東照宮住宅	59・60	10型	蓄圧式	30				15		3	2	2	2	1	1				4
		小計	10型	蓄圧式	30	29	1	1	15											
6	公社 黒松第二住宅	15・16・17・18・19・20	10型	蓄圧式	96				48	3	9	10	7	5	2	4	1			7
		小計	10型	蓄圧式	96	92	4	2	48											
7	公社 将監第一住宅	1・2・3・4・5	10型	蓄圧式	80				40	2	8	8	5	3	2	6	1	2	3	
		小計	10型	蓄圧式	80	77	3	2	40											
8	公社 将監第二住宅	6・7・8・10・11・12・13	10型	蓄圧式	144				72	1	15	15	11	6	3	8	2	2	9	
		小計	10型	蓄圧式	144	139	5	3	72											
9	公社 折立住宅	1・2	10型	蓄圧式	46				23	1	2	2	3	3	2	3			1	6
		小計	10型	蓄圧式	46	44	2	1	23											
10	公社 太白住宅	9	10型	蓄圧式	18				9					2	1					6
		小計	10型	蓄圧式	18	17	1	1	9											
年間集計				[本]	686	664	22	13	343	10	43	47	37	38	22	29	9	12	96	0

都市機構・公社住宅

令和6年4月現在

整理番号	住宅名	設置	規格	分類等	点検 数量	点検項目及び数量			設置 総数	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		号棟	ABC粉末			機器	サブリング	放射		製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造
1	仙台 外記丁(市) 住宅	1	10型	蓄圧式	66				33	2	4	4	4	2	2	1	2	11	1	
		小計	10型	蓄圧式	66	64	2	1	33											
2	仙台 榴ヶ岡(市) 住宅	1	10型	蓄圧式	62				31	2	2	2	4	3	2	1	2	12	1	
		小計	10型	蓄圧式	62	60	2	1	31											
3	仙台 桜ヶ岡(市) 住宅	1	10型	蓄圧式	144				72	2	4	3	9	6	3	3	3	38	1	
		小計	10型	蓄圧式	144	141	3	2	72											
4	公社 東照宮住宅	59・60	10型	蓄圧式	30				15	3	2	2	2	1	1				4	
		小計	10型	蓄圧式	30	29	1	1	15											
6	公社 黒松第二住宅	15・16・17・18・19・20	10型	蓄圧式	96				48	9	10	7	5	2	4	1			7	3
		小計	10型	蓄圧式	96	92	4	2	48											
7	公社 将監第一住宅	1・2・3・4・5	10型	蓄圧式	80				40	8	8	5	3	2	6	1	2	3	2	
		小計	10型	蓄圧式	80	77	3	2	40											
8	公社 将監第二住宅	6・7・8・10・11・12・13	10型	蓄圧式	144				72	15	15	11	6	3	8	2	2	9	1	
		小計	10型	蓄圧式	144	139	5	3	72											
9	公社 折立住宅	1・2	10型	蓄圧式	46				23	2	2	3	3	2	3		1	6	1	
		小計	10型	蓄圧式	46	44	2	1	23											
10	公社 太白住宅	9	10型	蓄圧式	18				9				2	1					6	
		小計	10型	蓄圧式	18	17	1	1	9											
年間集計				[本]	686	663	23	14	343	43	47	37	38	22	29	9	12	96	10	0

都市機構・公社住宅

令和6年4月現在

整理番号	住宅名	設置	規格	分類等	点検 数量	点検項目及び数量			設置 総数	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		号棟	ABC粉末			機器	サブリング	放射		製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造
1	仙台 外記丁(市)住宅	1	10型	蓄圧式	66				33	4	4	4	2	2	1	2	11	1	2	
		小計	10型	蓄圧式	66	64	2	1	33											
2	仙台 榴ヶ岡(市)住宅	1	10型	蓄圧式	62				31	2	2	4	3	2	1	2	12	1	2	
		小計	10型	蓄圧式	79	77	2	1	31											
3	仙台 桜ヶ岡(市)住宅	1	10型	蓄圧式	144				72	4	3	9	6	3	3	3	38	1	2	
		小計	10型	蓄圧式	188	185	3	2	72											
4	公社 東照宮住宅	59・60	10型	蓄圧式	30				15	2	2	2	1	1			4		3	
		小計	10型	蓄圧式	37	36	1	1	15											
6	公社 黒松第二住宅	15・16・17・18・19・20	10型	蓄圧式	96				48	10	7	5	2	4	1		7	3	9	
		小計	10型	蓄圧式	115	112	3	2	48											
7	公社 将監第一住宅	1・2・3・4・5	10型	蓄圧式	80				40	8	5	3	2	6	1	2	3	2	8	
		小計	10型	蓄圧式	95	92	3	2	40											
8	公社 将監第二住宅	6・7・8・10・11・12・13	10型	蓄圧式	144				72	15	11	6	3	8	2	2	9	1	15	
		小計	10型	蓄圧式	171	166	5	3	72											
9	公社 折立住宅	1・2	10型	蓄圧式	46				23	2	3	3	2	3		1	6	1	2	
		小計	10型	蓄圧式	56	54	2	1	23											
10	公社 太白住宅	9	10型	蓄圧式	18				9			2	1				6			
		小計	10型	蓄圧式	24	23	1	1	9											
年間集計			[本]		831	809	22	14	343	47	37	38	22	29	9	12	96	10	43	0

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	共同住宅用自動火災報知												【感知器】										屋内消火栓設備			共同住宅用非常警報				非常電源				
					受信機	副受信機	一回あたりの回線数(実装)		発信機	表示灯	音響装置	中継器	方ス漏れ検知器・検知区域警報装置・表示灯	電源装置 (常用・非常用・予備)	差動式スポット型(熱)	定温式スポット型(熱)	補償式スポット型(熱)	光電式スポット型(煙)	イオン化式スポット型(煙)	炎感知器	加圧送水装置・呼水装置・水源	放水器具格納庫	操作盤・常用電源・予備電源	三相200V	単相100V	表示灯	自家発電装置	補助付風装置										
							1	2																					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
都市機構・公社					P型1級	P型1級		2 P型1級													一体検査装置																	
1	仙台外記丁市街地住宅 1号棟	1	149	S造11F																		1	1	1														
2	仙台榎ヶ岡市街地住宅 1号棟	1	129	S造11F																		2	2	2														
3	仙台 桜ヶ岡市街地住宅 1号棟	1	240	S造17F	1	1	40	34	31	31	33			1	18	33	53						2	2	2	1	1											
4	公社東照宮住宅 1・2号棟	2	56	RC造4F																																		
5	公社黒松第二住宅 15~20号棟	6	128	RC造4F																																		
6	公社利監第一住宅 1~5号棟	5	100	RC造5F																																		
7	公社利監第二住宅 6~13号棟	7	190	RC造5F																																		
8	公社太白住宅 1号棟	1	24	RC造4F																																		
9	公社折立住宅 1号棟	2	48	RC造4F	1	1	10	7	7	7	9			1	33	8	1																					
	RC造2F																																					
合計		26	1,064		2	2	50	41	38	38	42	0	0	2	51	41	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	誘導灯		避難設備					連結送水管					防火扉									訓練	報告	備考				
					誘導標準	誘導灯	避難梯子 (2階)	避難梯子 (3階)	避難梯子 (4階)	避難梯子 (5階)	避難梯子 (6階以上)	送水口	放水口	放水用器具収納箱	補給水槽	配管加圧試験	運動操作盤 (5回線)	運動操作盤 (16回線)	防火扉 (両)	防火扉 (片)	表示器	排煙口	排煙機	予備電源	光電式スモット型 (煙)	消防訓練立会い	消防への点検報告書提出					
																													R6耐圧試験実施	1	1	1
都市機構・公社																																
1	仙台外記丁市街地住宅 1号棟	1	149	S造11F	2								1	10	2		1															1
2	仙台榴ケ岡市街地住宅 1号棟	1	129	S造11F	6								1	21	4																1	
3	仙台 桜ケ岡市街地住宅 1号棟	1	240	S造17F	66								1	23	4	1	1	1	1	15	26	1	16	1	1	1	1	1	29		1	
4	公社東照宮住宅 1・2号棟	2	56	RC造4F																											1	
5	公社黒松第二住宅 15~20号棟	6	128	RC造4F																											1	
6	公社得監第一住宅 1~5号棟	5	100	RC造5F																											1	
7	公社得監第二住宅 6~13号棟	7	190	RC造5F																											1	
8	公社太白住宅 1号棟	1	24	RC造4F																											1	
9	公社折立住宅 1号棟	2	48	RC造4F	4																										1	
	RC造2F																															
合計		26	1,064		0	78	0	0	0	0	0	3	54	10		2	1	1	15	26	1	16	1	1	1	1	1	29	8	9		

消防用設備等設置状況及び点検数量一覧表

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	共同住宅用自動火災報知					[感知器]					屋内消火栓設備				非常コンセント設備			源非常設備							
					受信機	副受信機	一面あたりの回線数 (本体)	一面あたりの回線数 (変装)	発信機	表示灯	音響装置	中継器	方入滲れ検知器・検知区域警報装置・表示灯	電源装置 (常用・非常用・予備)	差動式スロット型 (熱)	定温式スロット型 (熱)	補償式スロット型 (熱)	光電式スロット型 (煙)	イオン化式スロット型 (煙)	炎感知器	加圧送水装置・呼水装置・水流	放水器具格納庫	操作盤・常用電源・予備電源	共同住宅用非常警報	三相 200V	単相 100V	表示灯	自家発電装置	補助付風装置
					P型1級	P型1級			2P型1級																				
	都市機構・公社																												
1	仙台外記丁市街地住宅 1号棟	1	149	S造11F																	一体検査装置	1	1	1					
2	仙台榴ヶ岡市街地住宅 1号棟	1	129	S造11F																			2	2	2				
3	仙台 桜ヶ岡市街地住宅 1号棟	1	240	S造17F	1	1	40	34	31	31	33		1	18	33	53							2	2	2	1	1		
4	公社東照宮住宅 1・2号棟	2	56	RC造4F																									
5	公社黒松第二住宅 15~20号棟	6	128	RC造4F																									
6	公社得監第一住宅 1~5号棟	5	100	RC造5F																									
7	公社得監第二住宅 6~13号棟	7	190	RC造5F																									
8	公社太白住宅 1号棟	1	24	RC造4F																									
9	公社折立住宅 1号棟	2	48	RC造4F	1	1	10	7	7	7	9		1	33	8	1													
	RC造2F																												
	合計	26	1,064																										
					2	2	50	41	38	38	42	0	0	2	51	41	0	54	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1	

消防用設備等設置状況及び点検数量一覧表

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	誘導灯		避難設備					連結送水管				防火扉							訓練	報告	備考								
					誘導標準	誘導灯	避難梯子 (2階)	避難梯子 (3階)	避難梯子 (4階)	避難梯子 (5階)	避難梯子 (6階以上)	送水口	放水口	放水用器具収納箱	補給水槽	配管加圧試験	連動操作盤 (5回線)	連動操作盤 (16回線)	防火扉 (両)	防火扉 (片)	表示器	排煙口	排煙機	予備電源		光電式スポット型 (煙)	消防訓練立会い	消防への点検報告書提出					
都市機構・公社																																	
1	仙台外記丁市街地住宅 1号棟	1	149	S造11F		2							1	10	2																		1
2	仙台榴ヶ岡市街地住宅 1号棟	1	129	S造11F		6							1	21	4		1															1	
3	仙台 桜ヶ岡市街地住宅 1号棟	1	240	S造17F		66							1	23	4	1		1	1	15	26	1	16	1	1	29					1		
4	公社東照宮住宅 1・2号棟	2	56	RC造4F																													
5	公社黒松第二住宅 15~20号棟	6	128	RC造4F																													
6	公社将監第一住宅 1~5号棟	5	100	RC造5F																													
7	公社将監第二住宅 6~13号棟	7	190	RC造5F																													
8	公社太白住宅 1号棟	1	24	RC造4F																													
9	公社折立住宅 1号棟	2	48	RC造4F		4																											
	公社折立住宅 2号棟			RC造2F																													
合計		26	1,064			0	78	0	0	0	0	0	3	54	10		1	1	1	15	26	1	16	1	1	29		8			3		

消防用設備等設置状況及び点検数量一覧表

NO.	団地名・集会所名	棟数	戸数	構造	誘導灯		避難設備					連結送水管					防火扉						訓練	報告	備考																								
					誘導標識	誘導灯	避難梯子(2階)	避難梯子(3階)	避難梯子(4階)	避難梯子(5階)	避難梯子(6階以上)	送水口	放水口	放水用器具収納箱	補給水槽	配管加圧試験	運動操作盤(5回線)	運動操作盤(16回線)	防火扉(両)	防火扉(片)	表示器	排煙口	排煙機	予備電源		光電式スポット型(煙)	消防訓練立会い	消防への点検報告書提出																					
都市機構・公社																																																	
1	仙台外記丁市街地住宅 1号棟	1	149	S造11F		2						1	10	2															1																				
2	仙台榴ヶ岡市街地住宅 1号棟	1	129	S造11F		6						1	21	4															1																				
3	仙台 桜ヶ岡市街地住宅 1号棟	1	240	S造17F		66						1	23	4	1										1	1	15	26	1	16	1	1	29		1														
4	公社東照宮住宅 1・2号棟	2	56	RC造4F																																													
5	公社黒松第二住宅 15~20号棟	6	128	RC造4F																																													
6	公社狩監第一住宅 1~5号棟	5	100	RC造5F																																													
7	公社狩監第二住宅 6~13号棟	7	190	RC造5F																																													
8	公社太白住宅 1号棟	1	24	RC造4F																																													
9	公社折立住宅 1号棟	2	48	RC造4F		4																																											
	RC造2F																																																
	合計	26	1,064			0	78	0	0	0	0	0	3	54	10																							0	1	1	15	26	1	16	1	1	29	8	3

業 務 担 当 者 区 分 表

点 検 対 象 区 分	資 格
第 1 種 消 防 設 備	消 防 法 第 1 7 条 の 3 の 3 に 規 定 す る 資 格 及 び 次 の い ず れ か の 資 格 を 有 し、 かつ、 実 務 経 験 1 0 年 程 度 を 有 す る 者、 又 は こ れ に 準 ず る 者
第 2 種 消 防 設 備	消 防 法 第 1 7 条 の 3 の 3 に 規 定 す る 資 格 及 び 次 の い ず れ か の 資 格 を 有 し、 かつ、 実 務 経 験 1 0 年 程 度 を 有 す る 者、 又 は こ れ に 準 ず る 者

点検業務における居住者対応

- ① 点検周知文（日時、点検内容等）の共用部分事前掲示等及び住戸内点検住宅への事前配布（内容については、甲と協議の上、決定すること。）
- ② 問い合わせに対する説明の実施
 - ・点検項目等の概要
 - ・点検実施時間
 - ・住戸内点検住宅の住戸内の片付け必要範囲
 - ・点検日の変更要望の取扱い
- ③ 住戸内に立ち入りの際の居住者の承諾の取得（避難はしご等は、関係住戸同時に取得する。）
- ④ 乙の業務従事者であることを表示する腕章等の着用並びに乙の発行する身分証明書の所持及び甲又は居住者等から提示を求められた場合の提示
- ⑤ 住戸内点検における不在宅への再周知の実施
- ⑥ 音響装置については必要最小限の鳴動とすること
- ⑦ 居住者の日常生活に悪影響を及ぼさないこと
- ⑧ 第三者への危険防止措置の実施
- ⑨ 給水管に接続している屋内外消火栓に不要の振動を与え給水管に濁水が発生しないよう留意すること

宮城県住宅供給公社

理事長 _____ 殿

受託者
住 所
氏 名

点検班員構成表

年 月 日

班	(号車)	点検対象区分	氏名	資格	備考

備考欄：その他の資格

凡例

- ① 建築設備検査資格者
- ② 特殊建築物調査資格者
- ③ 建築物環境衛生管理技術者
- ④ 自家用発電設備専門技術者
- ⑤ 危険物取扱者
- ⑥ 電気主任技術者

年度 月分

点検業務実施日程表

NO. /

(地区)

第 種消防設備 班 (号車)

住 宅 名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
備																																
考																																



応急措置等報告書

処置者名：

発 生 年 月 日	年 月 日
防 火 対 象 物	住宅 号棟
消 防 設 備	
設 置 場 所	階 号室

不 良 内 容	
原 因	
処 置 内 容	
説 明 図	

不良箇所内訳調査報告書

第 種消防設備 班 (号車)

住宅名	号棟	設備名称	設置箇所	不良内容	写真NO.	措置	履歴	等級

宮城県住宅供給公社
理事長 殿

使用材料明細報告書

第 種消防設備 班 (号車) 月分 責任者氏名

団 地	使用材料	数 量	単 価	金 額	備 考
合 計					

消防用設備器具等型式番号等一覧表

防火対象物 名称
所在地

設備器具等	メーカー名	型式番号	個数	備考	※特例期間
消火器(右欄に種別記入のこと)					
漏電火災警報器					
避難器具					
自動火災報知設備	受信機				
	中継機				
	感知器	差動式スポット型			
		定温式スポット型			
光電式スポット型					
屋内消火栓設備	ホース				
	ホース結合器具				
スプリンクラー設備	閉鎖型スプリンクラーヘッド				
	流水探知装置				
泡消火設備	一斉開放弁				
	流水探知装置				
	泡消火薬剤				
水噴霧消火設備	流水探知装置				
	一斉開放弁				
屋外消火栓設備	ホース				
	ホース結合器具				
動力消防ポンプ設備	動力消防ポンプ				
	吸水管				
	ホース				
	ホース結合金具				
	吸管結合金具				
ガス漏れ火災警報装置	受信機				
	中継器				

注:※印欄には記入しないで下さい

名 称			防 火 管 理 者	
所 在 地			点検実施責任者	
点検種別	<input checked="" type="radio"/> 機器点検 <input checked="" type="radio"/> 総合点検 （設備等設置維持計画による点検）	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
消火器具	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良	異常ありません。		
非常警報器具及び設備	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良	異常ありません。		
配線	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良	異常ありません。		
	良・不良			印
	良・不良			印
	良・不良			印

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備住戸内点検確認書及び記録報告書

県営 住宅 号棟 管理連絡員 号棟 号室 TEL

点検開始日 年 月 日 印
 点検実施者 年 月 日 印
 消防設備 年 月 日 印
 点検お知らせ 年 月 日 印
 消火器(各住戸・共用階段廊の場・その他) 避難器具(住戸ベランダ・その他) 自火報用感知器(住戸内)
 各階段1階揚示板への掲示と、各住戸へお知らせ配布日 年 月 日

住戸番号	階段室	住戸番号	階段室	住戸番号	階段室	住戸番号	階段室	住戸番号	階段室	住戸番号	階段室
301	第1階段	302	第1階段	303	第2階段	304	第2階段	305	第3階段	306	第3階段
氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名
確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認
設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日
201	済印	202	済印	203	済印	204	済印	205	済印	206	済印
氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名
確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認
設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日
101	済印	102	済印	103	済印	104	済印	105	済印	106	済印
氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名	氏名
確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認	確認
設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守	留守
確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日	確認はがき投函日

不在住戸番号 不在住戸番号 不在住戸番号 不在住戸番号 不在住戸番号 不在住戸番号

凡例: 避難器具 消火器 感知器

【参考様式－2】消防用設備点検における不在住戸への確認はがき

住戸内消防用設備機器の点検について

※ 該当するものに○印をつけてください。

- I. 先日の点検日にご不在のため、今回点検ご希望の場合、ご都合の良い日時をご連絡下さい。

点検施工会社：

連絡先電話番号：

- II. 機器状態を確認したので、下記の質問事項に回答します。

1. 【消火器に関わる質問事項】 該当 (する・しない)

1). 機器に変形、損傷、腐食等が (ある・ない)

2). 機器の安全栓がはずれて (いる・ない)

(蓄圧式のみ)

3). 機器の指示圧力計が緑色範囲内に (ある・ない)

2. 【避難ハッチに関わる質問事項】 該当 (する・しない)

1). ハッチの上に障害物が (ある・ない)

2). 上部の開口部から床までに避難の障害物が (ある・ない)

3. 【火災感知器に関わる質問事項】 該当 (する・しない)

1). 機器に変形、損傷、腐食等が (ある・ない)

2). 機器が脱落しているものが (ある・ない)

3). 機器の取付状態が不安定なものが (ある・ない)

確認日 年 月 日

住宅名

号棟

号室

点検済証の貼付対象となる消防用設備等の種類及び表示位置

消防用設備等の種類	表示位置
消火器	本体容器
屋内消火栓	加圧送水装置等の制御盤の前面及び消火栓箱の前面
スプリンクラー設備	加圧送水装置等の制御盤の前面及び制御弁の本体
共同住宅用スプリンクラー設備	
水噴霧消火設備	
泡消火設備	加圧送水装置等の制御盤の前面、手動起動装置の操作部及び格納箱の前面
不活性ガス消火設備	制御盤の前面及び手動起動装置の操作部（移動式の場合は、赤色灯火の直近）
ハロゲン化物消火設備	
粉末消火設備	
屋外消火栓設備	加圧送水装置等の制御盤の前面及び消火栓箱の前面
動力消火ポンプ設備	ポンプ銘板の直近
パッケージ型消火設備	格納箱の前面
パッケージ型自動消火設備	
自動火災報知設備	受信機の前面
共同住宅用自動火災報知設備	玄関部のパイプシャフト内又はメーターボックス扉内
住戸用自動火災報知設備	
ガス漏れ火災警報器	受信機の前面
非常警報器具及び設備	操作部の直近、複合装置の本体又は放送設備のアンプ本体
共同住宅用非常警報設備	
避難器具	格納箱又は本体
誘導灯	開閉器の直近
消防用水	標識又は採水口の直近
排煙設備	制御盤の前面
連結散水設備	送水口本体又は標識の直近
連結送水管	送水口本体又は標識の直近及び加圧送水装置等の制御盤の前面
非常コンセント設備	開閉器の直近
総合操作盤	操作部の前面

※ 同一ボックス等に複数の消防用設備等に係る点検済証が貼付される場合にあつては、代表できる部分に一箇所とすることができる。

Ⅲ 消火器取替仕様

- (1) 消火器仕様はABC粉末の蓄圧式・鋼板製・フック用受け金具付・〇〇市文字入り（シールタイプ）・エコマーク付・リサイクルシール付とする。
- (2) 「〇〇市」の文字入り：2.5角白文字（・4型・6型）、3.5角白文字（・10型・20型）
- (3) エコマーク：再生消火薬剤を20%以上使用回収及びリサイクルシステム
- (4) リサイクルシール：消火器の廃棄する場合は、消火器工業会が契約を結んだ収集運搬・保管・リサイクル処理施設で処理、リサイクルシールの貼付により書類が簡素化、新品消火器は製品出荷時に廃棄費用を徴収する前払い方式よりリサイクル。
- (5) リサイクルシール代金は非課税対象となります。